

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/149458/2025/ORI
SPIS. ZNAČKA:
VYŘÍZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 29.05.2025

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nová komunikace mezi ulicemi Dukelská a Karla Nového, Benešov“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel v soupisu prací uvádí směs pro pokládku podkladních / ložních vrstev ACP 16 v tl. 60mm, ale v PD je uvedeno pro tuto vrstvu směs ACL 16 + v tl. 60mm. Sjednotí zadavatel soupis prací s PD?

Odpověď – dotaz č. 1

Zadavatel upřesňuje **položku č. 30** v souladu s projektovou dokumentací a katalogem pro navrhování vozovek z roku 2024:

Soubor:

Příloha č. 1 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr)

Soupis:

SO 101.2 – Komunikace a zpevněné plochy (nové konstrukce)

Položka:

Položka č. 30, typ K, kód 565145111 – Asfaltový beton vrstva podkladní **ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné – OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm.**

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města