



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: +420 312 821 111
e-mail: epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
ODBOR INVESTIC

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/284637/2025/ORI
SPIS. ZNAČKA: ORI/352/2025TUM
VYŘÍZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 12.08.2025

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Pravidelný servis, údržba a opravy na výtazích v budovách ve vlastnictví města Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na prokázání odborné způsobilosti a to dle bodu 4.2. odst. b) prostřednictvím oprávnění: montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů podle § 6a, odst. 1 písm. c) nebo d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů vydaného Technickou inspekcí České republiky pro skupinu zdvihacích zařízení: e - výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2m. Zákon č. 174/1968 Sb. byl ke dni 1.7.2022 zrušen a nahrazen zákonem č. 250/2021 Sb.. Veškerá oprávnění vydaná dle zák. č. 174/1968 Sb. byly ke dni 30.6.2025 zrušeny. Tato změna vychází z § 25 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., dle této analogie lze tedy dodat pouze oprávnění dle platného zákona, tak jak máte uvedeno v zadávací dokumentaci dle bodu 4.2. odst. a). Nelze tedy dodat obě prohlášení, jak je požadováno. Předem děkuji za úpravu zadávací dokumentace

Dotaz č. 2:

v souvislosti se zadávací dokumentací si Vás dovoluujeme požádat o zaslání sériového čísla a typu výtahu, kterého se zakázka týká.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Odpovědi:

Dotaz č. 1

Zadavatel upravuje požadavek na prokázání profesní způsobilosti:

4.2. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti předložit:

- Odborná způsobilost:

K prokázání odborné způsobilosti zadavatel požaduje předložit následující doklady:

- a) **oprávnění** dodavatele ověřující odbornou způsobilost k provádění činnosti: **montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení - zdvihacích (včetně revizí elektrických zařízení výtahů)** podle § 8 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 250/2021“), vydaného Technickou inspekcí České republiky **pro skupinu zdvihacích zařízení:**
c – výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2m (netýká se podskupiny c3 – svislé zdvihací plošiny) nebo ve smyslu § 24 odst. 2 zák. č. 250/2021,

Požadavek na Bod b) se ruší

- b) **oprávnění** dodavatele ověřující odbornou způsobilost k provádění činnosti: **montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů** podle § 6a, odst. 1 písm. c) nebo d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů vydaného Technickou inspekcí České republiky **pro skupinu zdvihacích zařízení: e - výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2m.**

Dotaz č. 2

Doplnění technických údajů k výtahům:

- Schindler, MS výtahy, Petrsík, MSV Liberec, VHL, Vaněrka – viz příloha č. 2 ZD
- bezpřevodovkové, lanové (95 %)
- s automatickými kabinovými a šachetními dveřmi (95 %)
- nosnost 500 – 1000 kg (95 %) - viz příloha č. 2 ZD
- strojovna výtahu v nejvyšším patře domu nebo na střeše (95 %)
- 5 % = atypické řetězové nákladní, převodovkové, hydraulické, invalidní plošiny

Dále zadavatel doplňuje Přílohu č. 2 ZD - Soupis výtahů - doplnění ze dne 12.08.2025 o položky č. 53 a 54.

Účastníci jsou povinni předložit tuto aktualizovanou přílohu ve svých podaných nabídkách.

Ing. Roman Tichovský
místostarosta města