Poznámka :
zákresy stáv.podzemního zařízení jsou pouze orientační, před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel jejich vytýčení, případně ověří jejich polohu zemními sondami.Výkopy v OP inž.sítí, budou prováděny podle podmínek správců sítí.

PŘI KŘÍŽENÍ SE STÁVAJÍCÍMI INŽ.SITĚMI BUDOU DOŽENY PODMÍNKY ULOŽENÍ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE SÍTĚ
V LOKALITĚ SE NACHÁZÍ INŽ SÍTĚ VHS BENEŠOV,INOGY,CETIN,ČEZ DISTRIBUCE A TS BENEŠOV
ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE–TN
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN,400/230V,50Hz–TNC
KATEGORIE PROSTŘEDÍ–VNĚJŠÍ VLIVY: AB8 VENKOVNÍ PROSTOR

PROJEKTANT:	KRESLIL:	AUTORIZACE:	ČÍSLO STAVBY	Projektová kancelář Petr Slabihoudek Hrdského 770/4, 256 01 Benešov Tel.Fax.:602271030 E-mail: slabihoudek@seznam.cz
Petr Slabihoudek	Vladimír Bárta	Petr Slabihoudek	25011	
			OBSAH	PD pro povolení záměru
OBJEDNAVATEL	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov 256 01		STUPEŇ	DPZ
OBJEKT	Veřejné osvětlení		DATUM	2025 MĚŘÍTKO 1:500
MÍSTO STAVBY	Benešov		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
STAVEBNÍ ÚŘAD	Benešov		Petr Slabihoudek Digitálně podepsal Petr Slabihoudek Datum: 2025.05.14 14:42:44 +02'00'	C1
NÁZEV AKCE:	BENEŠOV ŠÍMOVA ULICE REKONSTRUKCE SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DPZ SITUACE STAVBY			