

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/9454/2026/ORI
SPIS. ZNAČKA: ORI/408/2026/TUM
VYŘIZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 29.01.2026

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Demolice objektu hlavní budovy Tábořských kasáren na pozemku p.č. 535/5, k.ú. Benešov u Prahy**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Dotaz č. 1:**

k zadávacímu řízení mám připomínku ohledně stanovení množství suti. v položkovém rozpočtu p.č. 17 :Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %. Dle charakteru budovy a našich zkušeností z odstraňování staveb bude podíl konstrukcí 30-35% z OP. Tato chyba zkresluje množství suti ke zpracování, které bude více jak dvojnásobné než uvádí položkový rozpočet. Žádám Vás o nápravu, případně vysvětlení, jak přistoupit ke zpracování cenové nabídky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Odpovědi:****Dotaz č. 1**

Zadavatel upozorňuje, že uplynula lhůta pro možné podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona a § 54 odst. 5 zákona, a zadavatel tudíž není povinen podat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel k této žádosti o vysvětlení sděluje, že ponechává položku č.17 v původním znění.

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města