



legenda stavebních úprav

- a stávající omítka**
 - očištění tlakovou vodou
 - odstranění nesoudržné omítky (předpoklad 40% plochy)
 - vyspravení trhlin ve zdivu cementovou maltou
 - omítnutí očištěného a vyspraveného zdiva
 - penetrace, plnoplošné natažení všech omítnutých částí fasád stavebním lepidlem s armovací tkaninou
 - tenkovrstvá probarvená omítka v barevném odstínu dle celkového barevného řešení
- b stávající izolační přizdívka**
 - očištění tlakovou vodou
 - odstranění nesoudržné omítky a zdiva (předpoklad 40% plochy)
 - dozdní potřeby částí přizdívky do původního rozsahu
 - omítnutí očištěného a vyspraveného zdiva
 - penetrace, plnoplošné natažení všech omítnutých částí fasád stavebním lepidlem s armovací tkaninou
 - tenkovrstvá dekorativní omítka (mozaika) v barevném odstínu dle celkového barevného řešení
- c začištění římsy** - římsa bude v místě odstraněné rampy zednický začištěna
- d stávající kovové zábradlí** - zábradlí bude kompletně odstraněno
- e výplně okenních otvorů v kovových rámech**
 - kovové rámy budou zámečnický vyspraveny a opatřeny novým nátěrem dle celkového barevného řešení
 - popraskaná skla budou vyměněna za nová (bude použito drátosklo, popř. neroztíbitné sklo)
- f plechová vrata**
 - zárubně i křídla budou očištěna, zámečnický vyspravena opatřena novým nátěrem dle celkového barevného řešení
- g plechové dveře**
 - zárubně i křídlo budou vyspraveny a opatřeny novým nátěrem dle celkového barevného řešení
- h kovová žaluzie 1000 x 1000 mm**
 - žaluzie bude vyspravena a opatřena novým nátěrem dle celkového barevného řešení
- i kovová žaluzie 750 x 750 mm**
 - žaluzie bude vyspravena a opatřena novým nátěrem dle celkového barevného řešení
- j kovová žaluzie 1300 x 650 mm**
 - žaluzie bude vyspravena a opatřena novým nátěrem dle celkového barevného řešení
- k dvířka skříně elektro**
 - dvířka budou očištěna a opatřena novým nátěrem dle celkového barevného řešení
- l plechová skříňka**
 - v případě, že skříňka bude ponechána, bude očištěna a opatřena novým nátěrem (bude rozhodnuto na místě zástupcem MěTZ)
- m plastové krycí mřížky se žaluziemi** (odvětrání dvouplášťové střechy)
 - rozměr mřížek nutno ověřit (předpokládá se 100 x 100 mm), barva bílá, 18 ks
- n nevyužitě ocelové potrubí na fasádě** - odstraněno (na základě souhlasu MěTZ)
- o obklad venkovních parapetů** - keramická dlažba + flexibilní lepidlo, barva šedá, šířka parapetů cca 200 mm, spára mezi dlažbou a rámy/ostěními vyplněna tmelem

legenda klempířských výrobků

- 1 K oplechování horního lince hydroizolační přizdívky**
 - ocelový pozinkovaný plech + nátěr, R.Š. 380 mm, celková délka 52 bm
- 2 K výměna oplechování okraje střechy**
 - ocelový pozinkovaný plech + nátěr, R.Š. 340 mm, celková délka 58 bm
 - stávající oplechování bude odstraněno
- 3 K vyspravení a nový nátěr oplechování atiky střechy**
 - stávající oplechování z pozinkovaného plechu bude v případě potřeby vyspraveno
 - veškeré oplechování atiky ploché střechy bude opatřeno novým nátěrem
- 4 K vyspravení a nový nátěr stávajícího žlabu a svodu**
 - stávající dešťový žlab a svod budou vyspraveny a opatřeny novým nátěrem

názov akce				
stavební úpravy obvodového pláště kotelny Bezručova, Benešov				
stavěbník				
Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov				
				
projektant				
Ing. Roman Moravec Bukovany 113 257 41 Týnec nad Sázavou				
				
autorizace				
podpis				
část dokumentace				
D.1.1. architektonicko stavební řešení				
výkres				
pohledy - navržený stav				
stupeň dokumentace				
dokumentace pro provádění stavby				
profese	formát	číslo výkresu	2	číslo vyhotovení
ASŘ	5x A4			
měřítko	datum			
1:100	7/2017			