


Stávající vývodová rozvodnice v oploceném areálu "Sladovka", určeném pro výstavbu dětského dopravního hřiště. Do této rozvodnice bude provedena vestavba 1 ks pojistkového odpojovače velikosti PV14, osazeného v 4-modul. minirozvodnici (přístroj. krytu), pro napojení kabelového vývodu ke kontejneru (rozvodnice R) a ovládání dopravního hřiště.

IPROS s. r. o.	Tyršova 2076, 256 01 Benešov, tel. 317 721 655, 317 728 348, e-mail: ipros@iprosbn.cz,	
Zodp. projektant : Ing. Miroslav Frantes		
Autor návrhu: Ing. Miloslav Michálek		
Vypracoval: Josef Ottl		
Investor : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov	Datum : V.2017	
Akce : Volnočasový areál Sladovka Dětské dopravní hřiště Benešov, poz. č. 1064/3 a 1064/6	Stupeň : DPS	
	Zak. číslo : 021-17/Ottl	
	Měřítko :	
Obsah :	Číslo výkresu :	
Rozvodnice Rst		E04