



Benešov

MĚSTO BENEŠOV

Masarykovo náměstí 100

256 01 Benešov

tel: 317 754 111

fax: 317 754 199

e-mail: mubene@benesov-city.cz

epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ROZVOJE MĚSTA A SPRÁVY MAJETKU

Č.j. MUBN/75214/2017/ORMS/01

Benešov 10.10.2017

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna výplní - Vlašimská ul. čp. 1796 a 1921-8, Benešov“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

1. Ve specifikaci vchodových dveří se uvádí:

D. Vstupní dveře - z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Specifikace zasklení a kování je uvedena v tabulce prvků. Bezpečnostní dvojsklo (trojsklo).

Doplňky v souladu s normou a vyhláškou č.398/2009 Sb., příloha 3

profily hliníkové systémové, šířka (stavební hloubka) bude **min. 70 mm**.

boční světlíky vchodových portálů budou v provedení s vestavěnými poštovními schránkami s vestavěným novým zvonkovým tablem v provedení antivandal (zapojení provede smluvní dodavatel města Vladimír Nerad – ELEKTROSLUŽBY, IČO: 122

26 360) – dle počtu BJ + 1ks rezerva na vchod ,

dveře včetně samozavírače se stavěčem a elektromagnetickým zámkem (ovládání z bytů), zámek samozamykací s panikovým kovááním klika/koule s krytím proti odvrtní,

2 ks standardní vložky na každý vchod

s 2 ks klíče na byt +

5 ks rezerva na vchod

(min.3 ks originální pro objednatele).

těsnění – výměnné EPDM

Mohu dostat info, kolik bytů je v domě číslo 1796 a kolik bytů je v BD 1921 – 28, abychom správně zahrnuli do rozpočtu počet klíčů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Požadované upřesnění:

Č.p. 1921-8

8 x 8 BJ = 64 BJ

9 x NP

- budou sjednocené vložky pro přední a zadní vchod
- zadní vchod bez el-mag.zámku a panikového kováání - pouze: kováání madlo / klika

Č.p. 1796

$14 + 4(\text{soukromá nástavba}) = 18 \text{ BJ}$

2. Mám ještě dotaz ke vchodovým dveřím. Podle parametrů pro otvorové výplně a dle výpisu prvků je rozpor.

Dle požadavků a parametrů výplní by měly mít $U_d 1,7 \text{ min.}$ **do temperovaných prostor. Jedná se o pozici D1** dle výpisu? Budou s dvojsklem ? Connex oboustranný?

D2 dveře dle výpisu prvků s prostupem tepla $min U_d 1,2?$ tady by mělo být trojsklo ? Connex oboustranný?

Je to takto správně?

Vysvětlení

- Pro oba vchody platí izolační dvojsklo bezpečnostní – Connex oboustranný
- Pro oba vchody platí $U_w \text{ max } 1,7 \text{ W/m}^2.K$ pro temperovaný prostor



Mgr. Helena Kaňková
Vedoucí odboru rozvoje města
a správy majetku

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV⁽²⁶⁰⁾