



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ROZVOJE MĚSTA A SPRÁVY MAJETKU

Č.j. MUBN/75214/2017/ORMS/01

Benešov 12.10.2017

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna výplní - Vlašimská ul. čp. 1796 a 1921-8, Benešov“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

V Průvodní a souhrnné technické zprávě Vlašimská 1796 se v Požadavcích na použitý materiál a komponenty

- v odst. A se **vypouští** text poslední odrážky: „balkónové dveře ve SP opatřeny zamykací klikou s nejednotným klíčem“
- v odst. F se **mění** znění první odrážky za text: „vnější uzávěr pracovní spáry bude proveden z paropropustné fólie a celé ostění s nadpražím bude zednický zapraveno s použitím APU lišty s perlinkou do lepidla až k vnější hraně ostění“
- v odst. H se **doplňuje** nová odrážka: „nové vnitřní parapety budou bílé celoplastové s nosem a bočnicemi, výrobní hloubka 150 mm (stavební hloubka cca 100 mm)“
- v tabulce oken a dveří se **mění** položka okno č. **07 a 08 v kolonce Kování** na – **Otevíravé**

V Průvodní a souhrnné technické zprávě Vlašimská 1921-8 se v Požadavcích na použitý materiál a komponenty

- v odst. A se **vypouští** text poslední odrážky: „balkónové dveře ve SP opatřeny zamykací klikou s nejednotným klíčem“
- v odst. D se **upravuje** text ve 3.odrážce: „dveře včetně samozavírače se stavěčem a elektromagnetickým zámkem (ovládání z bytů), zámek samozamykací s panikovým kováním klika/koule s krytím proti odvrtní, **standardní vložky pro každý vchod + 1 ks vložky jako rezera** s 2 ks klíče na byt + 5 ks rezerva na vchod (min. 3 ks originální pro objednatele)“
- v odst. H se **doplňuje** nová odrážka: „nové vnitřní parapety budou bílé celoplastové s nosem a bočnicemi, výrobní hloubka 150 mm (stavební hloubka cca 100 mm)“
- v tabulce oken a dveří se **doplňuje** položka okno č. **02 v kolonce zasklení** – **izolační dvojsklo s vnitřním bezpečnostním sklem (Connex) proti propadu (33.2)**
- v tabulce oken a dveří se **mění** položka okno č. **03 v kolonce KS** – **8**
- v tabulce oken a dveří se **doplňuje** řádek s položkou okno č. **02-1 s parametry shodnými s 03, přičemž v kolonce KS je – 16 ks a v kolonce zasklení je - izolační dvojsklo s vnitřním bezpečnostním sklem (Connex) proti propadu (33.2)**
- v tabulce oken a dveří se **mění** položka okno č. **09 v kolonce Kování** na – **Otevíravé**

c) Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na výše uvedené doplnění zadávací dokumentace v části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace, na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nejedná se o úpravu, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení tj. zadavatel považuje níže uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 13. zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

10.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 10. 2017 v 10:00 hodin.

- termínu otevírání obálek, který je stanoven takto:

10.4 Otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno dne 31. 10. 2017 v 10:05 hodin v zasedací místnosti č. 226 ve druhém patře na adrese Městský úřad Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov.

Otevírání obálek s nabídkami mají právo se účastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Účastníkem zadávacího řízení se dodavatel stává v okamžiku, kdy podá nabídku v předmětném zadávacím řízení.

d) Přílohy

Přílohou tohoto vysvětlení jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 - nová část přílohy č. 1 zadávací dokumentace tj. opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV⁽²⁶⁰⁾

Mgr. Helena Kaňková
Vedoucí odboru rozvoje města
a správy majetku

