



LEGENDA PBŘ:

- N1.01-I.SPB** ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
— · — · — HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
— · — · — POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
REI 15 DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
REI 15 DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
27A PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 27A
E=30 CELKOVÝ POČET EVAKUOVANÝCH OSOB VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

PROJEKTANT:	Ing. Vladislav Hruška, 340 34 Plánice čp. 266 Mobil: 604 57 10 20, E-mail: hruskavi@cbox.cz	IČ:	11614803
STAVEBNÍK:	Město Benešov Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov	ČKAIT:	0200443
AKCE:	SPOLKOVÝ DŮM BUKOVÁ LHOTA Buková Lhota p. č. 4703/4	DATUM:	10 / 2017
VÝKRES:	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - Púdorys 1.N.P.	DSP + DPS	
		Měřítko:	Číslo výkr.
		1:100	1