



VÝKRES TVARU ZVONIČKY

M 1:30
BOČNÍ POHLED




VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADU

M 1:30
BOČNÍ POHLED



VÝKRES VÝZTUŽE ZVONIČKY

BOČNÍ POHLED
M 1:20



VÝKAZ VÝZTUŽE

pol.	Ø	délka, typ	počet, délka	plocha	SZ 8/150	B 500B [m]			
						6	8	10	14
1	10	1620	8					12,96	
2	8	2860	8				22,88		
3	10	3960	4					15,84	
4	10	3670	4					14,68	
5	6	440	34			14,96			
6	6	570	20			11,40			
Celková délka [m], Celková plocha [m²]					0,0	26,4	22,9	43,5	0,0
Hmotnost 1bm, [kg/m], 1 m² [kg/m²]					5,400	0,222	0,395	0,617	1,208
Hmotnost [kg]					0,0	5,9	9,0	26,8	0,0
Celková hmotnost [kg]					41,7				
Celková hmotnost + 5% [kg]					43,8				

POZNÁMKA :

- VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA OSU
- KRYTÍ JE KÓTOVANÉ K POVRCHU VLOŽKY
- PŮDORYSNÉ KÓTOVÁNÍ VLOŽEK JE NA OSU PRUTU
- PŘED BETONÁŽÍ BUDOU PROVEDENY VŠECHNY KOTVÍCÍ PRVKY, CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY APOD. CHRÁNIČKY A KOTVÍCÍ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU VÝZTUŽE!
- K VÝZTUŽI JE ZAKÁZÁNO COKOLI PŘÍVAROVAT!
- PŘÍPRAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE
 - MEZI DOLNÍ A HORNÍ VÝZTUŽÍ – PODPOROVÉ KOZLÍKY VYROBENÉ DLE DODAVATELE STAVBY (POPŘ. POMOCÍ UTH DIST. LIŠT)
 - KRYTÍ DESEK POMOCÍ DISTANČNÍCH PÁSŮ
 - DODAVATEL JE POVINEN PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI (Ø VLOŽKY V PŮDORYSE SE NESHODUJE S VLOŽKOU VYTAŽENOU ATD.) TUTO SKUTEČNOST KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT TVAR A MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE
- VÝZTUŽ JE VYKAZOVÁNA V CELKOVÝCH DÉLKÁCH, TZN. STYKOVÁNÍ PŘESAHEM JE VYKÁZÁNO, STYKOVACÍ PŘESAH L₀= 50*Ø
- TŘMINKY DODÁVAT NA STAVBU ZAVŘENÉ!
- VÝZTUŽ JE VYKAZOVÁNA V CELKOVÝCH DÉLKÁCH
- KAMENIVO DO BETONU MAX. FRAKCE 16 mm

BETON – MONOLIT

C20/25 XC2

BETON – PREFA

C30/37 XC4, XF3

OCEL DO BETONU

B500B, f_{yk}=500 MPa

KRYTÍ –MONOLIT

c=40mm

KRYTÍ –PREFA

c=25mm

Hlavní projektant : Ing.arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor, IČO 166 83 986, ČKA 02 133		<div> TA3 Projekt Architektonická a projekční kancelář</div> <div>tř. 9. května 678 390 02 TÁBOR IČO: 762 24 104 DIČ: CZ8504151832 info@ta3projekt.cz +420 721365932</div>	
Zodp. projektant: Ing. Tomáš Tourek, Chýnovská 59, Tábor 391 56, IČO 762 24 104, ČKAIT 0102278			
Vypracoval : Tereza Genserová, Ing. Tomáš Tourek			
Investor : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov			
KÚ : ÚROČNICE	Č. parc. : 4073/4, 4706, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20	Číslo zak. :	Paré :
Akce :		Datum : listopad 2017	
"BUKOVÁ LHOTA – SPOLKOVÝ DŮM"		Stupeň : DPS	
Část projektu : D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Ozn. části : D.1.2.	
Obsah :		Měřítko : 1:30	Č. výkresu : D.1.2.03
VÝKRES VÝZTUŽE ŽB VĚNCŮ			