


ŘEZ ZP.01.

M 1:30  
celk.délka pasů 50,94 bm  
celk.plocha desky 102,6m2




POZNÁMKA :

- VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA OSU
- KRYTÍ JE KÓTOVANÉ K POVRCHU VLOŽKY
- PŮDORYSNÉ KÓTOVÁNÍ VLOŽEK JE NA OSU PRUTU
- PŘED BETONÁŽÍ BUDOU PROVEDENY VŠECHNY KOTVÍCÍ PRVKY, CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY APOD. CHRÁNIČKY A KOTVÍCÍ PRVKY NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU VÝZTUŽE!
- K VÝZTUŽI JE ZAKÁZÁNO COKOLI PŘIVAŘOVAT!
- PŘÍPRAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE
  - 1. MEZI DOLNÍ A HORNÍ VÝZTUŽÍ – PODPOROVÉ KOZLÍKY VYROBENÉ DLE DODAVATELE STAVBY ( POPŘ. POMOCÍ UTH DIST. LIŠT)
  - 2. KRYTÍ DESEK POMOCÍ DISTANČNÍCH PÁSŮ
  - 3. DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA JAKÉKOLIV PROSTUPY, NIKY NEBO VĚST JAKÉKOLI INSTALACE, NAPŘ. TRUBKOVÁNÍ ELEKTRO A PROVÁDĚT KAPSY PRO KRABICE ELEKTRO APOD!!!
- DODAVATEL JE POVINEN PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI ( Ø VLOŽKY V PŮDORYSE SE NESHODUJE S VLOŽKOU VYTAŽENOU A.TD.) TUTO SKUTEČNOST KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT TVAR A MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE
- VÝZTUŽ JE VYKAZOVÁNA V CELKOVÝCH DÉLKÁCH, TZN. STYKOVÁNÍ PŘESAHEM JE VYKÁZÁNO, STYKOVACÍ PŘESAH L<sub>0</sub>= 50\*Ø
- TRMINKY DODÁVAT NA STAVBU ZAVŘENÉ!
- VÝZTUŽ JE VYKAZOVÁNA V CELKOVÝCH DÉLKÁCH
- KAMENIVO DO BETONU MAX. FRAKCE 16 mm

BETON  
OCEL DO BETONU  
KRYTÍ

C25/30 XC2, XF1  
B500B  
c=50mm

VÝKAZ VÝZTUŽE								
pol.	ø	délka, typ	počet, délka	plocha	SZ 8/150	B 500B [m]		
	[mm]	[mm]	[ks],[bm]	[m²]	[m²]	8	10	14
1	14	300	104					31,20
2	10	840	416				349,44	
3	8	BM	327,6			327,60		
S1	SZ	8/150x8/150	26	6	156,00			
S2	SZ	8/150x8/150	24	3	72,00			
Celková délka [m], Celková plocha [m²]					228,0	327,6	349,4	31,2
Hmotnost 1bm, [kg/m], 1 m² [kg/m²]					5,400	0,395	0,617	1,208
Hmotnost [kg]					1231,2	129,3	215,4	37,7
Celková hmotnost [kg]					1613,6			
Celková hmotnost + 5% [kg]					1694,3			

Hlavní projektant : Ing.arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor, IČO 166 83 986, ČKA 02 133		<div> <b>TA3 Projekt</b> Architektonická a projekční kancelář</div> <div>tř. 9. května 678 390 02 TÁBOR IČO: 762 24 104 DIČ: CZ8504151832 info@ta3projekt.cz +420 721365932</div>		
Zodp. projektant: Ing. Tomáš Tourek, Chýnovská 59, Tábor 391 56, IČO 762 24 104, ČKAIT 0102278				
Vypracoval : Tereza Genserová, Ing. Tomáš Tourek				
Investor : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov				
KÚ : ÚROČNICE	č. parc. : 4073/4, 4706, 4839/17, 4839/19, 4704/1, 4705/2, 4839/20	Číslo zak. :		Paré :
Akce : "BUKOVÁ LHOTA – SPOLKOVÝ DŮM"		Datum : listopad 2017		
		Stupeň : DPS		
Část projektu : D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Ozn. části : D.1.2.		
Obsah : VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADŮ		Měřítko : 1:30	Č. výkresu : D.1.2.01	