


NOVÁ PŘÍSTAVBA Z BUNĚK ← → STÁVAJÍCÍ OBJEKT



- LEGENDA**
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTELKO 2x36 W
 - SVÍTELKO 60 W
 - PŘEPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ IP20/44, ŘÁZENÍ 1, 10A, 250V
 - PŘEPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ IP20/44, ŘÁZENÍ 6, 10A, 250V
 - PŘEPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ IP20/44, ŘÁZENÍ 7, 10A, 250V
 - ZASUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ IP20/44, 2P+PE, 16A, 250V
 - KABELOVÝ VÝVOD
 - ELEKTŘICKÝ PŘÍMOTOP 2,0 kW
 - ELEKTŘICKÝ PŘÍMOTOP 0,5 kW
 - VENTILÁTOR

POZNÁMKA :
PROVOZNÍ SOUSTAVA : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
OVLADÁNÍ : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.

Zodp. projektant Ing. Petr Dědič	Vypracoval Ing. Petr Dědič	Kreslil Ing. Petr Dědič	P.R.I. P.R.I. s.r.o. Ulrichova 1423 Benešov u Prahy 256 01	
St.úřad: Benešov	Obec: Jablonná	K.ú. Jablonná nad Vltavou		
Investor: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov 256 01			Formát: A4	Číslo paré: 1
Akce/objekt: Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou			Stupeň: DSP	
Obsah: ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD PŮDORYS 1.NP			Datum: 01/2018	
			Žák. číslo: 01/2018	
			Měřítko: 1:50	
			Arch. číslo: 01/2018	
			č. výkresu: 1	