



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ROZVOJE MĚSTA A SPRÁVY MAJETKU

Č.j. MUBN/32765/2018/ORMS/01

Benešov 30.04.2018

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V první řadě se jedná o to, zda je takto navrženou hygienou a požárníky odsouhlasenou dispozici možno změnit, resp. mírně zvětšit (o cca. 15 cm na délku) Další otázka směřuje na světlou výšku místností, kdy máte v projektu 3 m (standardní kontejnerové buňky mají světlou výšku 2,5-2,7 m).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vyjádření projektanta: Délku měnit nelze, je již vybudována základová deska na tyto rozměry a objekt dále navazuje na sousední stavby. To se týká i výšky objektu, která musí být z hyg. hlediska min 3 m.

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 27 BENEŠOV

Mgr. Helena Kaňková
Vedoucí odboru rozvoje města
a správy majetku