

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR BENEŠOV
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
256 01 BENEŠOV, K PAZDERNÉ 906

South 15.5.2017

SLOUČENÉ ÚR a SP a PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
ŠÁRKA HOLISOVÁ ŠOCHOVÁ
HYNEK HOLIŠ
1 / 200
KVĚTEN 2017





MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 41623/2017/VÝST
SPIS. ZNAČKA: VÝST/35417/2017/HLC
VYŘIZUJE: Ing. Karel Hlaváček - oprávněná úřední osoba
TELEFON: 317 754 243
E-MAIL: hlavacek@benesov-city.cz
DATUM: 06.06.2017

Město Benešov, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov,
které zastupuje Ing. arch. Hynek Holíš, nar. 24.02.1974, Vlašimská č.p. 379, 256 01 Benešov u Prahy

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad (dále jen "správní orgán"), který je speciální stavební úřad pro místní komunikace, příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) obdržel dne 15.05.2017 žádost o vyjádření ve věci:


„Zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením vč. sloupů podél ul. Vnoučkova“.

Po přezkoumání žádosti Vám sdělujeme následující:

Z předložené projektové dokumentace, zpracované Ing. arch. Hynkem Holíšem 06/2017 vyplývá, že dojde k úpravě stávajících míst pro přecházení, vyrovnání silničních obrub a provedení nových obrusných vrstev obnovou rovnosti a vlastností krytu. Úpravou nedochází ke změně nivelety komunikace ani k rozšíření komunikace, chodník je součástí místní komunikace Vnoučkova. Jedná se tedy o úpravy ve smyslu § 15 a přílohy č. 5 bod 1,2 (běžná a souvislá údržba) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, kdy rozsah oprav nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Před započítáním stavebních prací požádá zhotovitel stavby náš úřad o povolení zvláštního užívání komunikace – stavební práce – podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích. Z důvodu omezení silničního provozu stavebními pracemi, předloží dodavatel spolu se žádostí DIO (dopravně inženýrské opatření) také předchozí písemný souhlas Policie ČR KŘ DI Benešov.

Dopravní značení bude stanoveno naším úřadem na základě samostatné žádosti dle zvláštního právního předpisu. Jinak bez připomínek.


Ing. Karel Hlaváček
Odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV
-129-

Obdrží

Ing. arch. Hynek Holíš, Vlašimská č.p. 379, 256 01 Benešov u Prahy

Stránka 1 z 1



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

www.benesov-city.cz

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/40664/2017/OOPLH
SPIS. ZNAČKA: OOPLH/3979/2017/HRM
VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Hrušková - oprávněná úřední osoba
TELEFON: 317 754 198
E-MAIL: mhruskova@benesov-city.cz
DATUM: 01.06.2017

Ing. arch. Hynek Holíš
Vlašimská 379
256 01 Benešov

Souhrnné vyjádření odboru ŽP MěÚ Benešov k akci „ Zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením včetně sloupů podél ul. Vnoučkova na pozemku parc. č. 115/2 v k.ú. Benešov u Prahy “.

Dne 15.05.2017 obdržel odbor ŽP Městského úřadu Benešov Vaši žádost o vyjádření k akci „ Zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením včetně sloupů podél ul. Vnoučkova na pozemku parc. č. 115/2 v k.ú. Benešov u Prahy “.

Investor : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
K výše uvedené akci vydáváme následující stanovisko:

Vodoprávního úřadu dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách :

Vodoprávní úřad nemá k předloženému návrhu připomínek.

Vyjádření dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění :

Z hlediska zákona o odpadech není k uvedenému návrhu námitek. S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu s cit. zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy.

Vyjádření dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody :

Bez připomínek.

Vyjádření dle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích :

Bez připomínek.

Vyjádření dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší :

Při bouracích a stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno.


Pro vytápění popř. temperování objektů budou osazeny přímotopné (elektrické) konvektory – bez připomínek.

Vyjádření dle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF :

Bez připomínek.

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas ke stavbě podle zvláštních předpisů a není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení.

Ing. Tomáš Heřmánek
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Benešov



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV (135)

Obdrží :
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a ÚP - zde

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 15.05.2017

Ing. Arch. Hynek Holíš
Vlašimská 379
256 01 BENEŠOV

Sp. zn.: S-KHSSC 26740/2017
Č. j.: KHSSC 26740/2017

Vyřizuje: Renáta Říhová
Tel.: 317784030
E-mail: renata.rihova@khsstc-bn.cz

Datum: 30. května 2017

Benešov, p.č. 115/2 – zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením včetně sloupů podél. Ul. Vnoučkova - závazné stanovisko ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení

Na základě žádosti stavebníka, Města Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov, zastoupeného na základě plné moci ze dne 09.03.2017 Ing. Arch. Hynkem Holíšem, nar. 24.02.1974, bytem Vlašimská 379, 256 01 Benešov, podané dne 15.05.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení na „Zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením včetně sloupů podél. Ul. Vnoučkova“, Benešov, p.č. 115/2 a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou projektovou dokumentací na „Zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením včetně sloupů podél. Ul. Vnoučkova“, Benešov, p.č. 115/2, **se souhlasí** za splnění následující podmínky stanovené v souladu s ustanovením § 77 zákona:


- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude dokladováno, že použitý materiál pro vodovodní přípojku a vodovodní rozvody občerstvení vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 490/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace navrhuje dočasné architektonické řešení prostoru po odstraněném objektu čp. 614. Na půdorysu původního objektu je navržena dřevěná paluba. Část, kde terén stoupá, paluba kopíruje výškový rozdíl v podobě jezdeckých schodů. Zde vznikne tzv. pobytové podium s možností využití např. k posezení, odpočinku, projekci sportovních přenosů, divadelní a koncertní produkci. V horní části u štítu stávajícího domu je navržen kontejner s veřejným WC členěným na WC pro ženy a invalidy, WC pro muže, WC pro personál občerstvení, společnou předsiň s umyvadlem. Na opačné straně paluby bude umístěn kontejner pro občerstvení – pouze příprava nápojů, členěný na přípravnu vybavenou dvoudřezem, kávovarem, chladnicí, prac. plochami a samostatnou denní místností – šatnou pro zaměstnance. Nápoje budou podávány prodejním okénkem. Celý prostor bude doplňovat linie sloupů umístěných podél ulice Vnoučkova. Na stánky s WC a občerstvením budou použity repasované lodní kontejnery, všechna WC a denní místnost pro zaměstnance budou odvětrána nuceně. Objekty kontejnerů budou napojeny na městské sítě vody, kanalizace a elektroinstalace.

Podmínka závazného stanoviska je stanovena z důvodu, že projektová dokumentace neobsahovala doklad o materiálu, který bude použit pro vodovodní přípojku pro potřeby občerstvení a je nutné prokázat, že v budoucnu nebude používáním stavby ohroženo veřejné zdraví.

Předložená projektová dokumentace byla posouzena v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví.




Mgr. Irena Zemanová
vedoucí oddělení hygieny výživy
pro okres Benešov



Rozdělovník

Adresát – osobně + PD
KHS ÚP Benešov – HV



Bezbariérové prostředí, o.p.s.
Odbor správy celostátní sítě konzultačních středisek

Konzultační středisko Středočeského kraje, Náměstí Republiky 3, 110 01 Praha
www.nipi.cz

Adresát:

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Váš dopis ze dne:
11.5. 2017

Naše značka
R- 52/17

Vyřizuje:
Roubych Karel
603715349

V Benešově dne:
24.5.2017

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb.a prováděcí vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Místo stavby: Benešov
Stavebník: viz adresát
Projektant: Ing. arch. Hynek Holíš
Č. zakázky: 52

Předmětem předložené dokumentace je : Zřízení občanské vybavenosti se sociální zařízením včetně sloupů podél ulice Vnoučkova

- 1.Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie přírodní i umělá pro zrakově postižené osoby / umístění laviček, odpadkových košů, pítek aj. / příloha č. 2, odst. 1.0./
2. Dodržen musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení, celoskleněných ploch. / příloha 1.odst. 1.2.11./
3. Podrobnosti o provádění hmatových úprav na místních komunikacích stanoví příslušné normové hodnoty. / příloha č. 2. odst.1.2.7. /
4. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. / příloha č.2. odst.1.1.1./
5. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem. / příloha č.2. odst.1.2.4./

6. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%), u mostních objektů nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). / příloha č. 2 odst. 1.1.2./
7. Komunikace pro pěši musí mít celkovou šířku nejméně 1500mm, včetně bezpečnostních odstupů. / příloha č.2. odst. 1.0.2 /
8. U přechodů vedených přes komunikaci v obytných zónách musí být vodící pás přechodu signálního pásu s umělou vodící linií/ šířky / 400 mm z reliéfní dlažby, která je součástí plochy chodníku. / příloha č. 1, odst. 1.2.2. /
9. Přechody pro chodce a směry přecházení se vybavují signálními a varovnými pásy, popřípadě vodícím pásem přechodu. Podrobnosti o provádění hmatových úprav stanoví příslušné normové hodnoty. / příloha č.2, odst 2.1.1. /
10. Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1500 mm, u změn dokončených staveb lze v odůvodněných případech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. / příloha 1, bod 1.2.2./
11. Vodící pás přechodu je zvláštní forma umělé vodící linie, která slouží k orientaci osob se zrakovým postižením při přecházení; musí mít šířku 550 mm a skládá se z 2 x 3 nebo 2x2 pásků. Zřizuje se, je-li trasa přecházení delší než 8000 mm, vedená v šikmém směru, nebo z oblouku o poloměru menším než 12 000 mm a musí navazovat na případné signální pásy na chodníku. / příloha č.1.odst. 1.2.3./
12. Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích. Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm. Na chodníku s šířkou méně než 2400 mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou stranách, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodící linie a přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně. / příloha č. 1, bod. 1.2.4./

Vstup do buňky musí být bezbariérový.

13. Záchodová kabina musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 2150 mm. U změn dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit až na 1600 mm x 1600 mm. V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš.

Šířka vstupu do kabiny musí být 900 mm.

Dveře se musí otvírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. / vstup do kabiny nesmí být z pobytové místnosti / Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.

Po obou stranách záchodové mísy musí madla ve vzájemném vzdálenosti 600mm a výši 750 mm nad podlahou.

U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.

U minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím.

Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou baterií s pákovým ovládáním umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. / sprchové kouty musí mít vanovou baterii a sklopné sedátko / příloha 3, odst. 5.1.2. – 5.1.8. /

Závěr :


Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících podmínek 1-13. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 369/2001 Sb., včetně její přílohy.

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude provedena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Děkujeme za spolupráci a zapůjčenou dokumentaci, jejíž označené části předložíte při případném jednání, Vám v příloze vracíme.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

Karel Roubych
konzultant



-047-

Příloha : Předložená projektová dokumentace parafovaná vracíme zpět.

Ing. arch. Hynek Holíš
Jiráskova 2222
256 01 Benešov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

1093054551-207/2017

VYŘIZUJE / LINKA

Fiala/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Benešov /1.6.2017

Sdělení ke sloučenému územnímu řízení a stavebnímu povolení na akci:

„Zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením vč. sloupů podél ul. Vnoučkova“ na pozemku p.č. 115/2, Benešov 256 01

Souhlasíme s vydáním sloučeného územního a stavebního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu při respektování níže uvedených podmínek.

Upozorňujeme Vás, že v zájmovém území se nachází stávající podzemní a nadzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je nutné respektovat a dodržet ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a příslušných norem ČSN a PNE.

Před zahájením stavby je nutné požádat o vytyčení stávajícího kabelového vedení na naši Zákaznické lince č. 800 850 860.

Při realizaci stavby dojde ke styku s ochranným pásmem našeho kabelového vedení vysokého a nízkého napětí.

Investor stavby požádá v souladu s §46 odstavec 11 zákona č. 458/2000 Sb. o udělení souhlasu s činností a stavbou v ochranném pásmu, které bude nedílnou součástí našeho stanoviska ke shora uvedené stavbě. Tato žádost bude obsahovat tyto náležitosti: Název firmy nebo jméno soukromé osoby, IČO nebo rodné číslo, termín zahájení a dokončení prací, plánek z projektové dokumentace se zákresem stávajících energetických zařízení včetně výpisu katastrálních čísel, na kterých dojde ke styku s naším zařízením.

Požadujeme, aby v místě ochranného pásma kabelového vedení byly veškeré zemní práce prováděny ručně a při dokončení zemních prací nebyla snížena nivelita terénu nad stávajícím kabelovým vedením.

V případě, že stavba zasáhne do stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je bezpodmínečně nutné včas požádat v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb. o přeložku zařízení distribuční soustavy.

Pokud v průběhu stavby bude zjištěno neevidované zařízení, práce okamžitě přerušte a tuto skutečnost nahlase na naši Zákaznickou linku č. 840 850 860.

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' and 'F' followed by a horizontal line.

Tomáš Fiala
technik oddělení Správa energetického majetku – region



Vodohospodářská společnost Benešov spol. s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov u Prahy

Firma je registrovaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659

Hynek Holíš
Vlašimská 379
256 01 Benešov u Prahy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
21.5.2017

NAŠE ZNAČKA
/vyj/Ho

VYŘIZUJE/LINKA
Houda

BENEŠOV DNE:
8.6.2017

VĚC: Vyjádření k vydání územního řízení a stavebního povolení na akci „Zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením vč.sloupů podél ul. Vnoučkova“

Při výše uvedené stavbě dojde ke střetu se stávajícím vodohospodářským zařízením v naší správě.

VHS Benešov souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou akci a zároveň povoluje úpravu stávajících přípojek vodovodu a kanalizace dle schválené projektové dokumentace, za těchto podmínek:

1. Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení stávajících vodohospodářských zařízení. **Vytyčení objednejte u pana Houdy, tel.: 724 431 994.**
2. Při křížení vodohospodářských zařízení je nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 73 6005, prostorová úprava vedení technického vybavení.
3. Veškeré povrchové znaky (poklopy šoupátkové, ventilové, hydrantové a šachty) je nutno vyzvednout do budoucí nivelety terénu.

Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohospodářského zařízení. Za poruchy na vodohospodářských zařízeních, které vzniknou v důsledku stavby ručí zhotovitel.

Platnost vyjádření je 2 roky.

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
Ing. Jana Vondrušková
Vedoucí technického úseku

TELEFON
840205206

IČO
47535865

DIČ
CZ 47535865

FAX
317722472

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Benešov

Adresa: Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

Tel.: 950 891 011

Fax: 950 891 128

E-mail: spisovna.bn@sck.izscr.cz

Ev. č. BN - 300 - 2/2017/PD

Benešov: 16. 6. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Ing. arch. Holíš Hynek
Vlašimská 379
256 01 Benešov

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nrap. Petr Simůnek, tel.: 950 891 161, e-mail: petr.simunek@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Benešov, k. ú. Benešov u Prahy, č. parc. 115/2
Název stavby : Zřízení občanské vybavenosti se sociálním zařízením vč. sloupů podél ul. Vnoučkova
Stavebník : Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov
Předložená dokumentace : Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
Zpracovatel PBR : Ing. arch. Šárka Holubová Šochová, ČKA: 03400, PBR: 06. 2017

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 29. 5. 2017, doplněnou dne: 16. 06. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění


Posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb dané vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.



plk. Ing. Josef Setníčka
ředitel územního odboru
rada