Cislo vykresu	Nazev vykresu
D.1.4.g.16	OBVODOVE SCHEMA HLAVNICH OBVODU

/1	PŘÍVOD 01, VÝVODY 101, 102
/2	VÝVODY 103, 104, 105, 106
/3	
/4	
/5	
/6	
/7	
/8	
/9	
/10	
/11	
/12	
/13	
/14	
/15	
/16	
/17	
/18	
/19	
/20	
/21	
/22	
/23	
/24	
/25	
/26	
/27	
/28	
/29	
/30	

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY ZŮSTAL VOLNÝ PROSTOR PRO DOZBROJENÍ.

VEŠKERÉ VÝVODY OSADIT VÝVODKAMI.

TYP : PLASTOVÝ PŘISAZENÝ 300/200/170 HLOUBKA : 170mm

KRYTÍ : IP 66 KRYTI PO OTEVRENI DVERI : IP 40

DĚLENÍ: –

NÁTĚR : TYPOVÝ – PLAST

PŘÍVODY : SHORA VYVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍ NAPÁJENÍ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
POLOHOU, IZOLACÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V TN–C–S

±0,000 = 364,80 m n.m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Ing. arch. Zdeněk Bureš	vypracoval	Ing. Vít Hrdlička
HIP	Ing. arch. Zdeněk Bureš	kreslil	Ing. Vít Hrdlička
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Vít Hrdlička
stavebník	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov		
místo stavby	ulice Nádražní a okolí		

Terminál Benešov

název stavby	
objekt	S001_OBJEKT TERMINÁLU
část	D.1.4.g_SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
název dokumentu	ROZVADĚČ R-TČ - SCHÉMA ZAPOJENÍ

dokument	15-23
datum	06/2016
formát	3 A4
stupeň	TENDR
revize	
měřítko	-
číslo přílohy	D.1.4.g.16

A3/2A4, 297x420