



- A) odstranění bez uhrady vykonávající lamp nasvítující předchod na ulici Nedžadův (předchod se musí nahrazuje podpodzemí) - nešetí lamp SO
 B) odstranění dvou uličních vysokých dvouarmenných lamp při ulici Nedžadův (nahrazeno podsvícením zastřešení nového nástupišť) - nešetí lamp SO
 C) odstranění osmi lamp se dvěma světly v rámci areálu autobusového terminálu (tato světla budou nahrazena podsvícením zastřešení jednotlivých nástupišť) - nešetí
 D) přesun tří stávajících vysokých jednoarmenných uličních lamp (a vynechání za nové) při ulici Nedžadův a Žitkova (přesun o 1,2m z dvoudu úpravy pozice komunikace)
 E) v cihořnici 50cm od hrany vozovky
 F) vynechání čtyř stávajících lamp za nové lampy (slučit lampy typu: viz. kniha svítidel)
 G) nové osvětlení v jižní části terminálu podél nové vyasazeného stromořadí (většího osvětlení, lampy výška asi 4 - 5m, celkem 7ks, vzdálenost lamp od sebe cca 20 m)
 H) přeložení rozvodek do obvodové stěny budovy nového autobusového terminálu, rozměr 800x240x1650 mm
 I) nové 2 ks slučit lampy (slučit lampy typu: viz. kniha svítidel)
 J) vynechání stávající lampy za novou (1 ks), stejný typ jako "F"
 K) pozice stávajících lamp většího osvětlení

- navrhované nové pozice lamp veřejného osvětlení (nižší pakové lampy výšky cca 4-5m)
- navrhované nové pozice lamp veřejného osvětlení (slitnicí lampy)

Terminál bude mít svůj záchrančí bod VO. V současnosti je rozřeštěn VO na soukromé budově na pozemku 390/1 a je v nevyhovujícím stavu, proto bude přestavován do nové stavby. V současnosti je rozřeštěn VO na soukromé budově na pozemku 390/1 a je v nevyhovujícím stavu, proto bude přestavován do nové stavby. V současnosti je rozřeštěn VO na soukromé budově na pozemku 390/1 a je v nevyhovujícím stavu, proto bude přestavován do nové stavby.

trasa rozvodů VO všeobecně dle, ČSN 33200-5-52 ed.2 a ČSN 736005

stupačka v trase VO

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE, 50Hz, 230/400V TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V

PROSTŘEDÍ: NEBEZPEČNÉ PROSTORY - AB8 (VENKOVNÍ)

- SO
POZNÁMKA:

- NA OBJEKT TERMINÁLU BUDE OSAZEN NOVÝ ROZVADEČ RVO/40, TYPOVÝ (ŘEŠÍ SO-01)
- STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ RVO/40 NA SOKROMĚM OBJEKTU BUDE DEMONTOVÁN (ŘEŠÍ SO-01
- NOVÝ ROZVADEČ RVO/40 BUDE NÁPOJEN NOVÝM ZEMNÍM KÁBELEM CYK-3 x476mm2 ZE ST

- Z NOVÉHO ROZVADĚČE RVO/40 BUDOU NATAŽENY NÁSLEDUJÍCÍ SVĚTELNÉ OKRUHY**

- VĚTĚV 01 - DO KRABICE MF-V0-01, KABEL CXYK-J 3x4mm² VEDENÝ VE VÝKOPU (V SOUBĚHU POLOŽIT PÁSEK FeZn30/4)
VĚTĚV 02 - PRO NOVÉ SLoupOVÉ OSVĚTLENÍ "F", KABEL CXYK-J 3x6mm² VEDENÝ VE VÝKOPU (V SOUBĚHU POLOŽIT PÁSEK FeZn30/4)

- VĚTEV 04 - PRO NOVÉ SLOUPOVÉ SILNICI OSVĚTLENÍ "H", KABEL CYK3-3x6mm² VEDENÝ VE VÝKOPU (V PÁSEKU FEZ330/4)
VĚTEV 03 - DO KRÁČICE M-VO-03, KABEL CYK3-3x4mm² VEDENÝ VE VÝKOPU (V PÁSEKU FEZ330/4)
VĚTEV 02 - DO KRÁČICE M-VO-02, KABEL CYK3-3x4mm² VEDENÝ VE VÝKOPU (V PÁSEKU FEZ330/4)
VĚTEV 01 - DO KRÁČICE M-VO-01, KABEL CYK3-3x4mm² VEDENÝ VE VÝKOPU (V PÁSEKU FEZ330/4)
VĚTEV 00 - PRO NOVÉ SLOUPOVÉ SILNICI OSVĚTLENÍ "H", KABEL CYK3-3x6mm² VEDENÝ VE VÝKOPU (V PÁSEKU FEZ330/4)
VĚTEV 06 - PRO OSVĚTLENÍ VOI NĚJAK PŘIPRAVENÝMI DO KVALITNÍHO TĚMENNÍMÍ, BĚŽÍ SO 0,04 (CYK3-3x2x4 5mm²)

- VÝTVĚR 06 - PRO OSVĚTLENÍ PRODLUŽENÍ PODKROVÍ - ŘEŠÍ SO-03 (CVRK-1-30x1,5mm2)

- VĚTEV 11 - PRO NAPÁJENÍ SYSTÉMU ELEKTRICKÝCH ZÁVOD PLACENÉHO PARKOVIŠTĚ (WL-EZ-11, CYKY-30x4mm2 A CYKY-30x2,5mm2)**
VYKONÁNÍ: 7,00000, JEDNOTKA: 1,00000, CENA: 1,00000, CELKOVÁ CENA: 7,00000, POČET: 1,00000, CELKOVÁ CENA: 7,00000, BEZ VÝZVY, NENÍ ILUSTROVÁN

- DEMONTÁŽE SITTELDE "A", "B", "C" ME SÚ POREĎÁŤEĽN TETO PD.
- PRÉSNU SLOUPOVÝCH SITTELDE "D", NOVÉ VÝKOPY PRO SLOUPY, NA SPOLKOVÁNÍ PŮVODNÍ KABELŽE A POZINKOVANÉHO PÁSKU F22,30x4
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SITTELDE "E" (3 ks) FORMOU "KUS ZA KUS"
- OŠAZENÍ NOVÝCH SLOUPŮ SE SITTELDEM "F", 7 ks
- OŠAZENÍ NOVÝCH SLOUPŮ SE SITTELDEM "H", 2 ks

architekt	ing. arch. Zdeněk Bureš	vypisoval	ing. Vít Hrdlička
HIP	ing. arch. Zdeněk Bureš	kreslil	ing. Vít Hrdlička
kontroloval	ing. Josef Pirocha	zodp. projektant	ing. Vít Hrdlička
stavebník	město Benešov		
místo stavby	ulice Nádražní a okolí		

Terminál Benešov

document	15-23
----------	-------

datum	04./2016
formát	3x A4
stupeň	DPS
revize	25. 6. 2016

1:500
měřítko

číslo přílohy **D.14.g.81**

VEREJNÉ OSVETLENÍ - SITUACE

název dokumentu