

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z 31. 1. 2019

Jedná se o vysvětlení/doplnění/změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 98/§ 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako "ZZVZ")

Identifikace zadavatele

Obchodní firma/název: Město Benešov
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ
Smluvní zastoupení zadavatele: Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Dopravní terminál Benešov
Druh veřejné zakázky: na stavební práce podle § 14 odst. 3 ZZVZ
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1

D.1.4a - Technické prostředí budov - vytápění

| | | | | | |
|----|---|----------|--|----|------|
| 22 | K | R-pol..2 | Venkovní jednotka - tepelné čerpadlo vzduch - voda | ks | 2,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Výkon při venkovní tep.35°C/chl. voda/ 8/14°C, Q=12,55kW 1 ks Výkon při venkovní tep. 7°C/topná voda/ 35°C, Q=11,2kW 1 ks</i> | | |
| 23 | K | R-pol..3 | Vnitřní jednotka(hydromodul) s el.ohřevem 9 kW | ks | 2,00 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Vnitřní jednotka(hydromodul) s el.ohřevem 9 kW 1ks - elektrokotel 6kW 1ks vzdálená správa přes internet</i> | | |

Prosíme zadavatele o stanovení tolerancí výkonových parametrů tepelných čerpadel a hydromodulů pro potřeby chlazení a vytápění.

Reakce na dotaz č. 1

Zpracovatel této projektové dokumentace potvrzuje tepelné a chladicí výkony uváděné ve specifikaci a také v montážním funkčním schématu-viz výkres č.S001_04

Dotaz č. 2

Nádražní hodiny – prvek M/04

- Jakým způsobem má být provedené ovládání? (*Budou napojeny na jiné hodiny, nebo budou mít svou vlastní ovládací jednotku?*) Případně tedy navrhnou související včetně kabeláže.
- Mají být hodiny synchronizované s osvětlením nebo reagovat na stmívání? Pokud ano, jakým způsobem bude probíhat synchronizace?
- Neměly by být hodiny podsvětlené? Při snížené viditelnosti, by mohli být obtížně čitelné.
- V zadání jsou uvedené rozměry, resp. zejména tloušťka hodin (8+80+8)mm. Musí se tato tloušťka dodržet?
- Může zadavatel pro příklad uvést výrobce navrhovaných hodin?

Reakce na dotaz č. 2

Ad a.

Synchronizace hodinového systému přes Ethernet. Konkrétní zvolený způsob není specifikován.

Ad b.

Ne, s osvětlením synchronizované nebudou.

Ad c.

Osvětlení hodin není vzhledem k jejich umístění vyžadováno. Hodiny jsou polepeny fólií s reflexní bílou úpravou.

Ad d.

Dodavatelé dodrží stanovené parametry hodin.

Ad e.

Zadavatel nebude uvádět konkrétní výrobce.

Společně s Vysvětlením zadávací dokumentace z 29. 1. 2019 uveřejnil zadavatel upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr měl obsahovat úpravy, které zadavatel popsal ve Vysvětlení zadávací dokumentace z 29. 1. 2019. Následkem nedopatření však tento upravený výkaz (uveřejněný pod názvem "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ") neobsahuje veškeré úpravy, které jsou popsány ve Vysvětlení zadávací dokumentace z 29. 1. 2019, a proto zadavatel provedl nápravu.

V návaznosti informace uvedené v předchozím odstavci zadavatel poskytuje dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace pod názvem "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ_2" a který obsahuje úpravy specifikované ve Vysvětlení zadávací dokumentace z 29. 1. 2019. Dodavatelé použijí pro účely zpracování nabídky pouze a výhradně tento upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem "Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_UPRAVENÝ_2".

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která tímto rozhodnutím zadavatele skončí dne 11. února 2019 v 09:00 hodin.

V Praze dne 31. 1. 2019

v. z. JUDr. Jakub Schmitz
zástupce administrátora