


Přístrojová náplň rozvodnice "Ro" je navržena pro osazení do nástěnné, celoplastové rozvodnice, tř. izol. II, krytí IP30, min. počet montážních modulů 5 ks. Předpokládané rozměry rozvodnice: š.182 × v.180 × hl.82 [mm]. Časové relé musí být v rozsahu 0–200W, 230V.

Poznámka :

Provozní soustava vč. ovládání: **1+PE+N, 50Hz, 230V, TN-S**

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem.

IPROS s. r. o.		Tyršova 2076, 256 01Benešov, tel. 737 465 450 e-mail: ipros@iprosbn.cz,					
Zodp.projektant : Z. Rainhart				<div>Josef OTTL projekty elektro, IČO: 70046603 ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim ottl.elprojekty@email.cz +420 724 149 405</div>			
Autor návrhu :							
Vypracoval: Josef Ottl							
Investor :	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov			Datum :	10.10.2018		
Akce :	Rekonstrukce odvětrání bytových jader, Pražská 1688, Benešov			Stupeň :	DSP		
				Zak. číslo :	045-18/Ottl		
				Měřítko :			
Obsah :				Číslo výkresu :			
Rozvodnice Ro							
E2							