



- JIMACI TYČ 1,5m
- ⊙ SVOD, ZKUŠEBNÍ SVORKA
- _____ JIMACI VEDENÍ DRÁT A1MgSi $\phi=8$ mm VČ.POM.JIMACŮ
- _____ UZEMŇOVACÍ VEDENÍ–PÁSEK Fežn 30x4+DRÁT FEZN $\phi=10$ mm

NOVÁ JIMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENA HŘEBENOVÁ
JIMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ PROVEDENO NA PODPĚRÁCH DRÁTEM A1MgSi D=8 mm+POMOCNÉ JIMACĚ
A DOPLNĚNA JE JIMACIMI TYČEMI OSAZENÝMI NA KOMINOVÝCH TĚLESECH A HŘEBENU
SVODY BUDOU VYBAVENY ZKUŠEBNÍ SVORKOU A OCHRANNOU TRUBKOU
UZEMNĚNÍ NAVRŽENO PÁSKEM Fežn 30x4, PŘÍVODY DRÁTEM ϕ 10mm ULOŽENÝM V ZEMI
UZEMNĚNÍ EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODU BUDE SPOLEČNĚ PRO EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVOD
V PROSTORU KOMINŮ A ANTÉNNÍHO SYSTÉMU PROVEDEN ODDÁLENÝ HROMOSVOD
OBJEKT JE OVĚŘEN PRO TRÍDU III LPS ČSN 62305 1–5
DOSTATEČNÁ VZDALENOST:PRO VZDUCH 0,35m PRO ZDIVO A BETON 0,7m

PROJEKTANT:	KRESLIL:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABHOUDEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: slabhoudek@tiscali.cz TEL.:317723734 IČO 12572888					
VLADIMÍR BARTA		VLADIMÍR BARTA	Ing.ROMAN MORAVEC BUKOVANY						
STAVEBNÍK	MĚSTO BENEŠOV MASTRYKOVO NÁM.100			DATUM	03/18				
MĚSTSKÝ ÚŘAD	BENEŠOV			ZK. ČÍSLO	18029	MĚŘÍTKO	1:100		
STAVEBNÍ ÚŘAD	BENEŠOV			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		PAGE Č.:			
OBJEKT	OBJEKT č.p.897								
NÁZEV AKCE:									
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ									
VLAŠIMSKÁ 897 BENEŠOV									
ČÁST DOKUMENTACE		TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB							
		ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODY							
NÁZEV VÝKRESU									
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ				ČÍSLO VÝKRESU					
				E8					