

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- |  |                                      |  |   |
|--|--------------------------------------|--|---|
|  | PŘÍPOJKA VODOVODU                    |  | KK KULOVÝ KOHOUT                                |
|  | PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE        |  | RV ROHOVÝ VENTIL                                |
|  | PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE          |  | ZK ZPĚTNÁ KLAPKA                                |
|  | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - LEŽATÁ V ZEMI |  | VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT                            |
|  | DEŠŤOVÁ KANALIZACE - LEŽATÁ V ZEMI   |  | PU PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR - MANŽETA R45 DLE DIMENZ |
|  | VNITŘNÍ KANALIZACE                   |  |   |
|  | VNITŘNÍ KANALIZACE - POD STROPEM     |  |   |
|  | VODOVOD - STUDENÁ VODA               |  |   |
|  | VODOVOD - TEPLÁ VODA                 |  |   |
|  | VODOVOD - POŽÁRNÍ VODA               |  |   |
- DV DEŠŤOVÁ VPUSŤ LINIOVÁ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, ELOHŘEV  
DV1 DEŠŤOVÁ VPUSŤ LINIOVÁ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B  
DV2 PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, MECHANICKÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR  
DV3 DEŠŤOVÁ VPUSŤ LINIOVÁ, SVISLÝ ODTOK, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, MECHANICKÝ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR  
VL STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, RAMÍNKO 300mm, NÁDRŽKA NA STĚNU  
VP PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK DN100, VODNÍ ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR  
A NÁSTĚNNÝ VÝTOKOVÝ VENTIL DN20  
H HYDRANTOVÝ SYSTÉM A25/30 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25, DÉLKY 30m, (min.Qpo2=0,3 l/s, p=0,2 MPa)

±0,000 = 364,45 m n.m. B.p.v.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno


projektant části

ING. JAN FLIDR  
ZÁMEČKÁ 961/5, KUŘIM 664 34  
tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz  
ČKAIT 1004483 IČO 688 82 000

architekt	Ing. arch. Zdeněk Bureš	vypracoval	Ing. Jan Flidr
HIP	Ing. arch. Zdeněk Bureš	kreslil	Ing. Jan Flidr
kontroloval	Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant	Ing. Jan Flidr
stavebník	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov		
místo stavby	ulice Nádražní a okolí		

## Terminál Benešov-Parkovací dům

název stavby	S004_PARKOVACÍ DŮM		
objekt	D1.4e TECHNICA PROSTŘEDÍ BUDOV - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
část	KANALIZACE SCHÉMA		
název dokumentu	S004_08		



dokument	15-23
datum	08/2017
formát	4xA4
stupeň	RDS
revize	

měřítko 1:100

číslo přílohy S004\_08