

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z 26. 7. 2019

Jedná se o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako "ZZVZ")

### **Identifikace zadavatele**

Obchodní firma/název: Město Benešov  
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČ: 00231401  
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ  
Smluvní zastoupení zadavatele: Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

### **Identifikace veřejné zakázky**

Název veřejné zakázky: Parkovací dům Benešov  
Druh veřejné zakázky: na stavební práce podle § 14 odst. 3 ZZVZ  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ

### **Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**

#### Dotaz č. 1

V posledním předloženém výkazu výměr v dotazu č. 3, byla změněna mimo jiné výměra na betonové mazaniny. Žádáme o potvrzení, zda položka „ Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem“ je doopravdy pouze 2 m3?

K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1 380,51
PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30		
VV		viz skladba S1 a S3		
VV		"část první od míst. 1.01 po míst. 1.03b" 51*15,5*0,15		118,58
VV		"část první od míst. 1.03b po míst. 1.03c" 24,0*17,5*0,15		63,00
VV		"část první od míst. 1.03b po výjezd" 52,15*15,2*0,15		118,90
VV		"odečet výtahu" -2,45*2,83*0,15		-1,04
VV		"stěny schodiště" -3,3*0,15-2,93*0,15		-0,93
VV		dle statické části PD		
VV		1082		1 082,00
VV		<b>Součet</b>		<b>1 380,51</b>
K	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	2,00

PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)		
VV		dno výtahové šachty		
VV		2		2,00
K	631319205	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	1 380,51

#### Reakce na dotaz č. 1

Ano, je. Jedná se pouze o dno výtahové šachty na základě připomínky, že pod stěrku není nutné mazaninu přehladit.

#### Dotaz č. 2

Výkaz výměr stavební části obsahuje položky č. 152 a 153 pro montáž a dodávku dřevovláknité izolace tl. 140 mm. Tato izolace má dle PD sloužit jako akustický podhled. Ve skladbách konstrukcí je ovšem uvedeno, že akustický podhled bude aplikován pouze v případě nepříznivého hlukového měření. Není tedy jasné dáno, zda bude, či nebude tento podhled realizován. Z toho důvodu může k ocenění těchto položek každý uchazeč přistoupit odlišným způsobem.

Žádáme o jasné zadání, zda bude tento podhled realizován, či nikoliv, případně o stanovení stejné jednotkové ceny tak, aby byla zajištěna transparentnost soutěže.

#### Reakce na dotaz č. 2

Podhled bude realizován a dodavatelé jej ve výkazu výměr řádně nacení.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která tímto rozhodnutím zadavatele skončí dne 8. srpna 2019 v 09:00 hodin. Forma a způsob podání nabídek se nemění.**

V Praze dne 26. 7. 2019

v. z. JUDr. Marian Polický  
zástupce administrátora