



Z vodoměrné šachty bude přípojka pokračovat dle zpracované studie

- 1 TLT 100
- 2 3500 HAWLE navrtávací pas HAKU DN 100/1 " PN 16
- 3 2681 HAWLE Kombinované navrtávací šoupátko ISO PN 16 s vnějším závitem 1 " pro našroubování do navrtávacího pasu a s přípojem z závitem 1 "
- 4 6621 HAWLE Napojovací tvarovka ISO - přípojem z závitu 1 " a výstup 32 mm
- 5 9601 HAWLE Zemní souprava pro domovní přípojky - teleskopické provedení 1,3-1,8 m DN3/4"-2"
- 6 3480 HAWLE Podkladní deska
- 7 1650 HAWLE Poklop pro domovní přípojku - provedení těžké
- 8 6990 HAWLE ISO Průchodka zdi 32mm/1" PN 16
- 9 6120 HAWLE ISO Tvarovka vnější záviti 1 "
- 10 101.24 HAWLE Vodoměrná souprava se šroubením, kohouty filtrem a zpětnou klapkou + Vodoměr MN"XN"/2,5 / 3/4"

Přesné umístění pítka bude projednáno s MÚ

Zodp.projektant :		Vypínavoval :		Spolupráce :	
Jan Bejček		Jan Bejček		Daniela Chotašová	
Město :		Stavební úřad :		Městský úřad :	
Na Karlově		Benešov		Benešov	
Investor : Město Benešov, Masarykovo nám 100,256 01 Benešov					
Starba : Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Na Karlově					
Obsah : Kladecký plán vod.přípojky - pítka					
Číslo přílohy : 16.				Jan Bejček,VODOMONT Tyršova 1902, Benešov tel: 603 528 024	
				Formát : 2 x A4	
				Stupeň : DPS	
				Zak.číslo : V-15/2018	
				Datum : XI/2018	
Měřítko :					