



Půdorys technické místnosti - kanalizace m 1:25

Legenda:

- odvod kondenzátu z kotle a spalínové cesty, přepad z pojistného ventilu kotle, odvod z filtru oddělovacího členu - HT (barva šedá)
- VP** podlahová vpust' s ležatým odtokem DN 75/110 a zápachových uzávěrem PRIMUS (pachotěsnost i bez vody v zápachové uzávěrce)
- PK** Závěsný kondenzační plynový kotel
tepelný příkon: 10 - 49,5 kW
tepelný výkon 75/60° C = 9,7 - 48,7 kW
tepelný výkon 40/30° C = 10 - 49,5 kW

Název akce:		PLYNOVÝ KOTEL - VILA KATUŠKA Konopišťská č.p. 386, Benešov		Marie Vaněčková Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor:		Město Benešov Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov			
Archivní číslo:		50 - 2019		Měřítko:	1:25
Výkres:		Půdorys technické místnosti - kanalizace		Datum:	srpen 2019
				Zodp.projektant:	Vaněčková
				Vypracovala:	Vaněčková
Stupeň:		Dokumentace pro výběr dodavatele			
		Ing. Burdová			
		7			