







TAB_09 PLOCHY VENKOVNÍ					
JEDNOTLIVÉ POLOŽKY SEZNAMU PŘEDSTAVUJÍ DODAVKU A MONTÁŽ KOMPLETNÍHO PRVKU VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU, LEPIDEL AJ.					
ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPOVÝCH VÝROBKŮ JE ORIENTAČNÍ, DEFINUJE POŽADOVANÝ DESIGN PRVKŮ					
UVEDENÉ VÝMĚRY JSOU BEZ PROŘEZŮ!					
MATERIÁL OZN. MÍST.	TYP PODLAHY / SPECIFIKACE	VÝMĚRA [m <sup>2</sup> ]	POZNÁMKA	VÝROBCE	TYP / CENA
EXP.1	Pryžová dlažba klasického čtvercového tvaru z černého recyklovaného granulátu.				
	Mezi tribunou a atletickým oválem	235,00	skladba EX.02	0,00	
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>235</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXP.2	DTTO EXP.1 Skladaná do schodišťových stupňů, nebo zámešnických roštů.				
	Schodiště 0.04, schodiště v exteriéru z 1PP k oválu viz Z.07	15,50		0,00	
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>15,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXP.3	Asfaltový povrch				
	U jižní části objektu směrem k oválu	110,00	skladba EX.04		
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>110,00</b>			<b>0,00</b>
EXP.4	Betonová dlažba do exteriéru, 500x500, tl. 50mm, barva šedá přírodní ukládána na výškově rektifikovatelné plastové podložky				
	1.29; plocha střecha	50,00		0,00	
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXP.5	Železobetonová monolitická deska, beton C30/37, provzdušňovací přísady (míra provzdušnění 4-6%) + inhibitory koroze, vyztužení v horní polovině desky ocelovou svařovanou kari sítí 6x100/100 mm (krytí min. 30 mm), zavádí srovnaná betonová plocha bude zadiskována a strojně nakartáčována - kartáčovaný (česaný) protiskluzový povrch, smršťovací spáry v rastru max. 6x6 m (poměr stran jednoho dílu max 1:2,5) prořezány do cca 1/3 tl. vrstvy - nutno přerušit výztuž !!! (dokončení řezání do 24 hodin po uložení směsí), po řádném vytvrzení betonu (min. 6 měsíců) dořezání komůrek - vložení těsnícího provazce a zaplnění PU tmelem				
	Ochoz tribuny, rampy	276,00	skladba EX.01, V.03, V.04		
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>276,00</b>			<b>0,00</b>
EXP.6	Schodišťové stupně přímé, vibrolisované. Povrch hladký, určeno do exteriéru. Ukládáno do hutněného betonu. Cena za metr				
	vyrovnávací schodiště, vstup z ochozu	48,50		0,00	
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>48,50</b>			<b>0,00</b>
EXP.7	Betonová dlažba do exteriéru, 500x500, tl. 50mm, barva šedá přírodní (v barvě schodišťových stupňů). Doplnění stupňů mezi schodnicovými stupni a rampou Ukládáno do hutněného betonu.		DTTO EXP.4		
	vyrovnávací schodiště, vstup z ochozu	2,50		0,00	
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>2,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXP.8	Betonový obrubník 200x50mm, uložen do betonového lože, cena za metr				
	obruha povrchu EXP.1 a EXP.3	46,10		0,00	
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>46,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXP.9	Extenzivní zeleň - substrát pro extenzivní zeleň se směsí semen(5-8 druhů), tl. 25-40 mm, kolem atiky chodníček z betonových přírodních dlaždic 500x500x50mm viz EXP.4				
	plochá střecha	113,00	skladba V.06		
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>113,00</b>			<b>0,00</b>
EXP.10	Zatrávněný povrch - osetí				
	Severní část	128,00			
	<b>CELKEM PLOCHY</b>	<b>128,00</b>			<b>0,00</b>
<b>PLOCHY VENKOVNÍ CELKEM BEZ DPH</b>					<b>0,00</b>