




PŮDORIS 1. NP
1:50



PŘIPOJENÍ KOTLŮ
AXONOMETRICKÝ POHLED 1:25



AXONOMETRIE
1:50



LEGENDA:

- + — VNIŠTRNÍ PLYNOVOD
- - - - - ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
- (A) VENKOVNÍ PLYNOVOD V AREÁLU - SO 231

(B) SESTAVA NA VSTUPU DO KOTELNY VE SKŘÍNĚ S PRŮHLEDEM SAMOČINNÝ UZÁVÍRACÍ VENTIL 2" PROVOZNI TLAK PLYNU 1,7 - 2,5 kPa. HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY "HUK" KK 50

(C) KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE

(D) POTRUBÍ ODVZDUŠNĚNÍ (ODFUK) VYVEDENO NAD STŘECHU, UZEMNĚNO

(E) TECH. MÍSTNOST 1,13

(F) NABĚHOVÝ - AKUMULAČNÍ ÚSEK POTRUBÍ DN 100 BUDE UKONČEN DNEM DN 100, ZÁTKOU DN 15 A ODVZDUŠNĚNÍM.

Tip TLAKOMĚR PLYNÁRENSKÝ S UZÁVĚREM 0- 10 kPa

POZN:
NÁTĚRY - 2 x ANTIKOROZNÍ ZÁKLAD + 2 x VRCHNÍ ŽLUTÝ.

R.V.S. 40.000 = 341.600 m.n.m.		VÝŠKOVÉ ÚDAJE JSOU V BPV	
NÁZEV:	Běžecký atletický tunel se zázemím - Sportovní areál Sladovka		
INVESTOR:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov	MĚSTO Hrádkovo 1913, 256 01 STŘEŠNÍ, KO 602191	STUPĚŇ: DPS 2D DATUM: Únor 2020
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ ZKAZOV:	Ing. arch. Martin Kraus Kotkovská 165 390 01 Tábor kraus@atletics.cz, +420 608 939 919	AUTORE: Ing. arch. Martin Kraus Ing. arch. Jiří Fíšar Ing. arch. Jindra Novotná Ing. arch. Dominika Olevělová	Č. ZAKAZNÍ: 1.262-3 PROJEKT: www.atletics.cz
PROJEKT / Číslo pr.:	D.1.4.a ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Fíšar 9. května 678 390 02 TÁBOR fisar@projekt.cz 724 382 801		
POSLE:	Ing. Jiří Fíšar		
KOMPOZICE:	Ing. Jiří Fíšar		
STAVĚNÍ OBJEKTU/ NÁZEV VÝKRESU:	VNITŘNÍ PLYNOVOD		MĚRITKO: 1 : 50, 1:25 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.a.8 ČÍSLO: