



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/41638/2020/OI/2

Benešov 26.03.2020

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Běžecký atletický tunel se zázemím“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku „Běžecký atletický tunel se zázemím“, uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č.: MUBN/41638/2020/OI a systémovým čísle: P20V00000005, ze dne 13.03.2020 Vám níže zasílám naše dotazy (požadavky na vysvětlení zadávací dokumentace) k této zakázce.

1. V přiložené projektové dokumentaci (D_1_4_d_EL_SILNOPROUD) chybí výkres rozvaděče R.01. Žádáme o jeho doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Stanovisko zadavatele :

Podle Vyhl. č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, příloha 13, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby má dokumentace obsahovat pro D.1.4

Technika prostředí staveb výkresovou část:

b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídicího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné.

Schémata rozvaděčů jsou předmětem realizační dílenské dokumentace, která je předmětem nabídky - viz VV kapitola VORN - řádek 19.:

Dílenská, výrobní dokumentace

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města