

GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6

106 00 Praha 10

Sdružení „Společnost EDIKT – Pohl“

Lucie Spurná

Nádražní 25

252 63 Roztoky

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
20/000/06

vyřizuje / telefon
Ing. Karlín /602 208 599

dne:
21.1.2020

Věc: Doporučení pro zpětný zásyp kanalizace – zeminy zpětného zásypu

Na základě prohlídky staveniště a těžných výkopových materiálů je možné doporučit následující:

- při těžbě výkopu pro kanalizaci je třeba provést selektivní těžbu, tzn. provést vytřídění štěrkovitých a slabě zahliněných písku (odborný odhad 10-15 % objemu). Tyto materiály bude možné při vhodné vlhkosti, tj. blízké vlhkosti optimální použít pro zpětný zásyp kanalizace.

- Zbývající zeminy jsou příliš vlhké a (o více jak 5 % o vlhkosti optimální) a proto je není možné použít do zpětných zásypů kanalizací ale i jiných podzemních sítí.

České Budějovice, dne 21.1.2020

Zpracoval:

Ing. Petr Karlín

vedoucí pracoviště České Budějovice



GeoTec-GS, a.s.

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

(11)