



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/86890/2021/OI/4

Benešov 11.06.2021

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce plynové kotelny, ZŠ Karlov, Benešov**“ zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Prosíme tedy o upřesnění přístavby.

Ve schematu je uvedeno jednou VR 91 a 2x VR 91 f což je dle popisu výrobce je Bezdrátové dálkové ovládání pro multiMATIC 700 f

V TZ je uvedeno: Doporučeno je dálkové ovládání VR70 (prostorový přístroj s připojením pomocí kabelu) což je asi chyba. Protože VR70 je Základní rozšiřovací modul pro multiMATIC 700 (f) (2 topné okruhy nebo solární ohřev TV),

Ve výkazu výměr je uvedeno 2x VR 91

Otázka zní: bude použito VR 91 drátové a jedno ve výkazu výměr chybí a ve schematu je překlep u písmene(f) ?

nebo bude použito VR 91 f bezdrátové a bude nutno použít regulaci multiMATIC 700 f ?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel přikládá opravenou technickou zprávu, správně má být **VR91**.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4 ze dne 11.06.2021, na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nejedná se o úpravu, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení tj. zadavatel považuje níže uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 10. zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

10. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.06.2021 v 9.00 hod.

Příloha č. 1 – 04_21.D.1.2-T00 - TZ MaR - ZS Karlov přístavba oprava ze dne 11.06.2021.

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV(260)



Ing. Alena Pokorná
vedoucí Odboru investic