



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/129747/2020/OI/1

Benešov 29.03.2022

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce výtahů – Bezručova ulice č. p. 1254, 1269, 1270 a 1271, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
zasíláme následující dotazy:

- **Dotaz č. 1**

Ve specifikaci uvádíte, že by měl výtah svými rozměry a vybavením splňovat Vyhl. 398/2009 Sb. pro bezbariérovost, nicméně technická specifikace neuvádí nutnost sklopného sedátka a indukční smyčky, což příkazuje norma. V případě, že tyto prvky výtah mít nemusí, prosíme o vyškrtnutí požadavku o vybavení dle Vyhl. 398/2009 Sb..

- **Dotaz č. 2**

V zadávací dokumentaci je, že v každé stanici bude indikátor polohy výtahu, což si rozporuje s dalším bodem v ZD, že indikátor polohy stačí pouze v hlavní stanici. Prosíme o upřesnění.

- **Dotaz č. 3**

U designu kabiny a dveří uvádíte, že bude barva vybrána Investorem.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Ad 1)

- **Odpověď:** Parametry nabízeného výtahu se doplňují o informaci, že bezbariérové provedení výtahu bude dle dále uvedených požadavků zadavatele, tedy bez sedátka a bez indukční smyčky. Šířka dveří bude maximální pro daný obestavěný prostor 80 cm. Případné zvětšení stavebního otvoru bude řešeno vyřezáním, nikoliv vybouráním.

Ad 2)

- **Odpověď:** odstavec Elektroinstalace výtahu je doplněna:
venkovní přivolávače ve stanici antivandal s polohovou signalizací ve všech stanicích.

Ad 3)

- **Odpověď:** Provedení kabinových dveří a vnitřních stěn: lakované práškovou barvou RAL 1018 s vestavěnou celoplošnou fotozávorou. Provedení šachetních křídel a rámu: lakované práškovou barvou RAL 7035.

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města