

# Vzorový řez uložení sloupu veřejného osvětlení

## 1:50

SMTELO dle výřezu osvětlení



Otvor pro dvířka  
sloupové svítlovnice

5000mm

Osvětlovací sloup bezpříčkový  
- KL 5,0 - 133/50 žárový zmrak

Shloubu povrchu  
nového chodníku

CHODNÍK, TERÉN

Sloupové pouzdro  
SP250/1000

2x otvor pro vstup  
kabelového vedení

Úsypo hutněním  
mezerníkový modellem

800mm

1000mm

200mm

Změna: Popis:	Vypracoval:	Datum:	Autorizační razítko:	Patet:
Schéma:	Akce:			
	<div>Objednatel / Investor: <b>Město Benešov</b> Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel.: +420 317 754 111 mail: epodatelna@benesov-city.cz www: benesov-city.cz</div> <div></div> <div><b>BENEŠOV, SPORTOVNÍ AREÁL SLADOVKA -</b> <b>SO 104.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b></div>			
Generální projektant: <b>DOPAS s.r.o.</b> Kubelkova 1224/2 130 00 Praha 3 - Žitkov tel.: +420 602 355 485 mail: info@dopas.net zak. číslo:	Vedení projektu: <b>Ing. Vilém Minařík</b>	Datum: <b>11/2019</b>		
2017_10/19	Hlavní inženýr projektu: <b>Ing. Václav Juppa</b>	Datum: <b>11/2019</b>		
Profese: <b>Zdeněk Vácha</b> Dráždanská 23 405 02 Dřeň 16 tel.: +420 412 513 282 mail: vacha.zdenek@iol.cz zak. číslo:	Zodpovědný projektant: <b>Zdeněk Vácha</b> Kontrolují: <b>Zdeněk Vácha</b> Výpracoval: <b>Zdeněk Vácha</b>	Datum: <b>11/2019</b> <b>11/2019</b> <b>11/2019</b>		
Název výřezu: <b>Vzorový řez uložení sloupu veřejného osvětlení</b>	Měřítko: <b>1:50</b>			
Služba PD: <b>DUS</b>	Část / profese: <b>C</b>	Stavební objekt: <b>104.1</b>	Formát: <b>3 x A4</b>	
Dokumentace pro územní souhlas	Stavební část	Veřejné osvětlení kolem In line stezky a cyklostezky		
Podrobnosti: <b>Souřadnicový systém S-JTSK</b>	Výškopis: <b>Výškový systém Bpv</b>	č. výřezu: <b>4</b>		