



- SVORKY HROMOSVODU
○ SVOD, ZKUŠEBNÍ SVORKA+OCHRANNÝ ÚHELNIK
— JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT FEZN 8 MM NA PODPĚRÁCH
--- UZEMŇOVACÍ VEDENÍ-DRÁT FEZN 10 mm V ZÁKLADU A V ZEMI

JÍMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENA MŘÍŽOVÁ DOPLNĚNÁ POMOCNÝMI JÍMAČI NA KOMINĚ
UZEMNĚNÍ STÁVAJÍCÍ + DOPLNĚNO DRÁTEM FeZn $\varnothing=10$ mm ULOŽENÝM V ZEMI A VE VÝKOPU PROVEDENÉM
V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ, UZEMNĚNÍ BUDE SPOJENO SE STÁVAJÍCÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU OBJEKTU
KOVOVÉ PŘEDMĚTY NA STŘEŠE BUDOU VZÁJEMNĚ PROPOJENY A PŘIPOJENY K JÍMACÍMU VEDENÍ.
OBJEKT JE UVAŽOVÁN VE TŘÍDĚ II LPS ČSN 62305 1-5
SVODY BUDOU CHRÁNĚNÝ OCHRANNÝM ÚHELNIKEM A VYBAVENY ZKUŠEBNÍ SVORKOU

PROJEKTANT: BÁRTA VLADIMÍR	KRESLIL: OTRADOVCOVÁ JAROMÍRA	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
		SLABIHOUBEK PETR
STAVEBNÍ ÚŘAD: BENEŠOV	MĚSTSKÝ ÚŘAD: BENEŠOV	HRÁSKÉHO 770/4
STAVEBNÍK:MĚSTO BENEŠOV MASARYKOVO NÁM. 100 BENEŠOV	OBJEDNATEL: ING. ARCH. ZDENĚK OUŘEDNÍČEK BENEŠOV	256 01 BENEŠOV
AKCE: ZMĚNY STAVBY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLOV Č.P. 372 NA POZEMKU ST.P. 1289 V K.Ú. BENEŠOV	TEL.:317723734	IČO 12572888
	ZAK.ČÍSLO: 29174	
	STUPEŇ PD: DPP	
	MĚŘITKO: 1:100	DATUM: 11/09
NÁZEV: HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		ČVÝKRESU: A-3-3-8