

**MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
ODBOR INVESTIC**

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/64726/2023/OI-II
SPIS. ZNAČKA: OI/6576/2023/TUM
VYŘIZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 09.03.2023

V rámci výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce výtahu – Na Bezděkově 2005, Benešov“ zadavatel uveřejňuje pro dodavatele toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

- 1, Je možné použít bezstrojovnové řešení nebo je podmínkou výtahové zařízení se strojovnou?
- 2, Jaká je požadovaná velikost kabiny včetně nosnosti (Musí se zachovat stávající rozměry nebo je nutné využít plné rozměry šachty?)
- 3, Aktuálně jsou na výtahovém zařízení dveře o rozměru 80 cm. Je nutné zachovávat tento rozměr nebo je požadavek na širší dveře?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**Odpovědi:**

- 1) Podmínkou je výtahové zařízení, které bude umístěno ve stávající strojovně.
- 2) Zachovat stávající rozměry kabiny jako minimální, maximální + 10%. Nosnost výtahu odpovídající obestavěnému prostoru v souladu s normou.
- 3) Zachovat stávající šířku dveří 80 cm.

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV (260)

Ing. Alena Pokorná
vedoucí Odboru investic