

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/6576/2023/OI-I
SPIS. ZNAČKA: OI/6576/2023/TUM
VYŘÍZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 15.03.2023

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Prosím o zodpovězení dotazu na výše zmíněnou veřejnou zakázku:

mám dotaz k položkám číslo 250, 252, 253 - Je opláštění myšleno včetně dodávky? Pokud ne, kde položku najdeme? Dále mám dotaz ke světlíkům. Ve výkazu výměr je velikost 120x120 cm, v tabulce výplní 65x95 cm, v půdorysu střechy 60x90 cm a v detailu osazení světlíku je okótovaný stavební otvor 49 cm. Jak velký tedy světlík má být? S kolmou nebo šikmou manžetou? Typ zasklení – třívrstvá, čtyřvrstvá kopule nebo trojsklo?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Odpověď:

Položky č. 250, 252 a 253 jsou včetně dodávky.

Světlíky budou o velikosti 120x120 cm, bodový, třívrstvá kopule se šikmou manžetou.

Ing. Jaroslav Hlavníčka
starosta města