

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/6576/2023/OI-III
SPIS. ZNAČKA: OI/6576/2023/TUM
VYŘÍZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 24.03.2023

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

ve výkazu výměr pol. č. DL01 je psána jako plastové vchodové dveře s požární odolností - výrobce nám oznámil, že nelze dělat plastové vchodové dveře s požární odolností. Žádáme o upřesnění, abychom mohli položku správně nacenit.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Odpověď:

Přesný popis dveří je podrobně popsán v tabulce prvků A-1-30 – Tabulka výplní otvorů, požadavek na plastové dveře tam není uveden/není vyžadován. Je u těchto dveří je nutné dodržet požární odolnost EW15-DP1-C2, jak je uvedeno ve výkrese č. A-1-14 a další požadované vlastnosti (panikové kování v interiéru, samozavírač pro obě křídla, bezpečnostní značení zasklených ploch atd.).

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města