

M4 Road Design s.r.o.

Koželužská 2246/5

180 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BENEŠOV DNE

2.7.2021

/vyj/Št/2021/672

Štuncová Jana

2.7.2021

VĚC: Vyjádření k technické infrastruktuře: „Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, ulice Jana Nohy Benešov, projektová dokumentace“

V zájmovém území stavby se nachází vodohospodářské sítě v naší správě, viz. mapový zákres.

1. Požadujeme respektovat stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (ochr. pásmo u potrubí činí 1,5 m (do DN200), 2,5 m (do DN500), 3,5 m (nad DN500) od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - § 23 zák. 274/2001 Sb).
2. Při souběhu a křížení s tímto potrubím nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
3. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno pevnou stavbou (např. plot s podezdívkou, pojistková skříň, apod.), stromy nebo keři, a musí být přístupné pro případné opravy, dle ČSN 75 5411 bod: 3.5.
4. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vdh. zařízení.
5. Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.
6. Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vdh. vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.
7. Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
8. Veškeré povrchové znaky je potřeba vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
9. **Před započítím prací se musí vytyčit stávající podzemní zařízení naší správy (možno objednat u p. Zavřela – tel. 724 431 944).**

Platnost vyjádření je 2 roky.



VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
s.r.o.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
- 35 -

Ing. Jana Vondrušková

Technická ředitelka