

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/301690/2023/OI-I  
 SPIS. ZNAČKA: OI/6576/2023/TUM  
 VYŘÍZUJE: Pavlína Tůmová  
 TELEFON: +420 312 821 268  
 E-MAIL: tumova@benesov-city.cz  
 DATUM: 04.09.2023

### Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

#### Dotaz č. 1:

#### **Dotaz č. 1**

V soupisu prací u objektu SO 101 jsou položky č.44 a 45

44	895122.a	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 drenážní šachta ve vozovce DŠ1, poklop DN 400 <i>I=1.000 [A]</i>	KUS	1,000
položka zahrnuje: - poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch - předepsané podkladní konstrukce				
45	895122.b	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 drenážní šachta v zeleni DŠ2 a drenážní šachta DŠ3 vč. napojení stáv kanalizace D400, poklop B125 <i>2=2.000 [A]</i>	KUS	2,000
položka zahrnuje: - poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch - předepsané podkladní konstrukce				

V PD jsme nenašli žádnou bližší specifikaci k těmto drenážním šachticím. Zveřejní zadavatel bližší specifikaci k těmto šachticím (řez uložení šachty, rozměry skruží, podkladní konstrukce atp.)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Odpovědi:**

**Dotaz č. 1**

Předpokládá se realizace drenážních šachet v souladu se Vzorovými listy staveb pozemních komunikací, VL 2 Odvodnění, list č.22-02. ( příloha)

Šířky šachet a dimenze poklopů jsou v položce definovány.

Podrobný návrh šachtových den pro zadání do výroby a konkrétní skladba šachet bude předmětem **Realizační Dokumentace Stavby** - součást zadání - **SO 000 Položka č. 6** – dle sortimentu vybraného dodavatele šachet.

Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace – vzorový řez šachty

Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města