

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Z 23. 10. 2023

Jedná se o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "ZZVZ")

Identifikace zadavatele

Název: Město Benešov

Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

IČ: 00231401

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Realizace fotovoltaické elektrárny ZŠ Jiráskova, Benešov – Design & Build

Druh veřejné zakázky: nadlimitní na dodávky

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení v nadlimitním režimu

Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost č. 1

Instalovaný výkon 157,5 kWp, je možná odchylka v případě použití alternativních panelů +/- 0,5 kWp?

Reakce na žádost č. 1

Instalovaný výkon je nutno chápat jako maximální hodnotu; není možné instalovat víc, než povolil distributor ve smlouvě, která je součástí zadávacích podmínek. Toto je limit pro odchylku směrem nahoru. Odchylka směrem dolů dle žádosti tazatele je možná, avšak platí, že jakoukoliv změnu projektu je žadatel (příjemce) povinen oznámit poskytovateli dotace, který posoudí avizovanou změnu a její soulad s podmínkami programu, a změnu dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne.

Žádost č. 2

Můžeme panely nahradit za panely o jiném výkonu v případě dodržení maximální hranice 157,5 kWp?

Reakce na žádost č. 2

Ano, veřejná zakázka je soutěžena formou Design and Build, takže je to možné.

Žádost č. 3

Můžeme instalovat jiný počet střídačů, při dodržení a zachování všech požadovaných parametrů (ve zprávě uvádíte 2 ks), mohou být 3 ks?

Reakce na žádost č. 3

Ano, veřejná zakázka je soutěžena formou Design and Build, takže je to možné.

Žádost č. 4

Je třeba položkový rozpočet již při podání nabídky do VŘ?

Reakce na žádost č. 4

Součástí nabídky bude Základní položkový rozpočet, v němž budou oceněny jednotlivé součásti předmětu plnění podle čl. 3.1 zadávací dokumentace. Má-li tazatel na mysli oceněný položkový rozpočet stavby, tak ten součástí nabídky pochopitelně nebude, protože vybraný dodavatel ho teprve vytvoří v rámci projekční činnosti, která je součástí předmětu plnění.

Žádost č. 5

Máte vzory dokumentů k tomuto VŘ?

Reakce na žádost č. 5

Z dotazu není jasné, jaké konkrétně vzory má tazatel na mysli, nicméně kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce byla uveřejněna na profilu zadavatele.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která tímto rozhodnutím končí **dne 9. listopadu 2023 v 09:00 hodin**.

V Praze dne 23. října 2023

Zpracoval: Administrátor