

ev. č. zakázky Z2023-047583

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Název veřejné zakázky: „Výstavba budovy pro potřeby školy / školských zařízení v ulici Dukelská – Design and Build“

Druh veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce (hlavní předmět)

Typ řízení: Otevřené řízení dle § 56 z.č. 134/2016 Sb.

1.1. Zadavatel: **Město Benešov**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
Zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta

Subjekt pověřený organizačním řízením: JUDr. Martin Vychopeň, advokát, Advokátní kancelář Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři, se sídlem Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov, Telefon: +420317763535, E-mail: vychopen@pravni.cz

Zadavatel obdržel dne 21.11.2023 následující dotazy, na který podává níže uvedené vysvětlení:

Dotazy:

Dotaz č. 1:

V tech zprávě (popisu) je uvedeno:

„Datové a telefonní připojení bude určeno dle nabídky v místě. V kabinetu, kancelářích a v učebnách budou osazeny datové zásuvky připojené z datového rozvaděče.“

Jaký je tedy požadavek na PC vybavení v kancelářích? Žádáme o informaci ohledně požadovaného počtu DATA zásuvek jak pro kanceláře, tak pro učebny.

Dále se uvádí že: " Pro družinu je uvažován samostatní počítačová síť“.

Náš dotaz je pro kolik PC se počítačová síť požaduje.

Dále se uvádí že:“ V učebnách budou osazeny zobrazovače připojené přes výpočetní techniku s možností připojení k signálu televizního signálu. Rozsah a způsob bude proveden dle požadavku na interiér učeben a kabinetu“.

Co se myslí zobrazovači a jaká je jejich specifikace? Jedná se o projektory s plátnem? Definujte projektor a velikost plátna, pokud jde o monitory, definujte monitory.

Dotaz č.2:

Je nějaký požadavek na jednotný čas a zvonek? A dále je nějaký požadavek na poslechovou hudbu, ozvučení v učebnách a pro vyhlášení poplachu? Nebo na poplach postačí pouze minimum a to sirény ze systému EPS a poslechová hudba či ozvučení nebude?

Odpověď:

Ad 1) Jedná se o zakázku zadávanou metodou Design and Build. Konkrétní osazení a množství datových zásuvek bude navrženo zhotovitelem. Požadováno je množství a umístění ve standardním rozsahu pro potřeby učeben. Dodávka projektorů, pláten ani monitorů není předmětem této veřejné zakázky. Přesný počet PC připojitelných do sítě není stanoven, nechť uchazeči vychází ze standardního/obvyklého počtu zařízení (včetně dalších digitálních komunikačních prostředků a AV techniky) vzhledem ke kapacitě objektu.

Ad 2) Je požadován jednotný čas a ozvučení jednotlivých učeben a dalších prostor, zejména chodeb. Co do technické náročnosti řešení zadavatel doplňuje, že účelem ozvučení je plnění funkce školního rozhlasu ne tvorba poslechových místností.

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením a povahou a obsahem vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Benešově dne 24. listopadu 2023

JUDr. Martin Vychopeň, advokát
v.z. **Město Benešov**