


**Poznámka:** Zakřesly sláv, podzemního zařízení jsou pouze orientační, před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel jejich vytyčení, případně ověří jejich polohu zemními sondami. Výkopy v OP inž.stí, budou prováděny podle podmínek správců sítí.



STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZE ZMĚNY

SVÍTIDLO SCHREDER - TECEO S / 5102 Back Light / 16 LED / 18W  
POZINKOVANÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR KOOPERATIVA TYP K5 BEZ VÝLOŽNIKU  
BET. ZÁKLAD. UZEMNĚNÍ

- |           |   |
|-----------|---|
| — — — — — | PROJEKTOVANÝ KABELOVÝ ROZVOD VO 0,4kV-CYKY 4x10m <sup>2</sup> |
| — — — — — | STÁVAJÚCI KABEL VN  |
| — — — — — | STÁVAJÚCI KABEL ČEZD  |
| — — — — — | STÁVAJÚCI PODZEMNÍ VEDENÍ—PLYNOVOD STL                        |
| — — — — — | STÁVAJÚCI PODZEMNÍ VEDENÍ—ČETIN                               |
| — — — — — | STÁVAJÚCI PODZEMNÍ VEDENÍ—KANALIZACE                          |
| — — — — — | STÁVAJÚCI PODZEMNÍ VEDENÍ—VODOVOD                             |

ZAKLADNÍ OCHRANA NEŽVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ-NN:  
AUTOMATICKÝM ODOPOJENÍM OD ZDROJE-1N  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA-NN: 3+PEN400/230V,50Hz-TNC  
KATEGORIE PROSTŘEDÍ – VNĚŠNÍ VULNÍ DLE ČSN 332000-2, 3,PNE330000-2,  
NEBEZPEČNÝ PROSTOR/STANDARDNÍ VNĚŠNÍ VULNÍ:  
TYP PROSTORU=VARIABILNÍ VNĚŠNÍ VULNÍ –AET,AF2,AG1,AK1,AL1,AM3,AT1

ROZVOD NN PROVEDEN VE VOLNÉM TERÉNU V HLOUBCE 70cm  
V HLOUBCE 100cm

ZÁKLADNÍ OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ-NN: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – TN  
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA-NN: 3+PEN 400/230V 50Hz-TNC  
 KATEGORIE PROSTŘEDÍ – VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000–3,PNE330000–2,  
 NEBEZPEČNÝ PROSTOR/STANDARDNÍ VNĚJŠÍ VLIVY:

PROJEKTANT:		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABIHOUBEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV
PROJEKTANT:	ČÍSLO STAVBY:	
Vladimír Barta	23058	
KRESLIL:	AUTORIZACE:	
Jaromír Otrádkovský	SlabihoUBEK	
OBJEDNÁVATEL: Město Benešov, Masarykovo nám. 100		
OBJEKT: Veřejné osvětlení		
MÍSTO STAVBY: 256 01 Benešov – Pod Agrodatem		
STAVEBNÍ ÚŘAD: Benešov		
AKCE: BENEŠOV – ul. Pod Agrodatem VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PD pro povolení stavby		
NÁZEV: SITUACE V.O.		TEL:602271030 IČO 12572888 ZAK.ČÍSLO: 23058 STUPEŇ PD: DSP MĚŘITVO: 1:500 DATAUM: 2023 Č. VÝKRESU: E1