

č.m.	popis místnosti	plocha (m2)	skladba podlahy	OSVĚTLENOST
2.01	VSTUPNÍ CHODBA	(7,71m ²)	P1	100lx
2.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	(6,28m ²)		200lx
2.03	SCHODIŠTĚ	(9,23m ²)		150lx
2.04	CHODBA	(5,41m ²)		100lx
2.05	WC Ž/inv.	(3,76m ²)		200lx
2.06	WC M	(1,85m ²)		200lx
2.07	WC M - pisoár	(1,64m ²)		200lx
2.08	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	(85,53m ²)		500lx

LEGENDA:

×	SVÍTIDLO STROPNÍ	△	ZVONEK - DOMÁCÍ TELEFON
▬	ZÁŘIVKOVÉ LED	⌋	DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
⌋	NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO	⌋	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ
2e-L	LED PÁSEK	⌋	SÉRIOVÝ SPÍNAČ
⌋	VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO	⌋	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
⌋	ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ	⌋	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
⌋	ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ DO VLHKA	⌋	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
⌋	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ	⌋	DIGESTOŘ
⌋	ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ	⌋	DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45
HOP	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE	⌋	DOMÁCÍ TELEFON
R	DOMOVNÍ ROZVODNICE	⌋	TABLO DOM.TELEFONU
⌋	OCHRANA PROPOJOVÁNÍ V KOUPELNĚ	⌋	VENTILÁTOR 230V 30-50w
⌋	POŽÁRNÍ HLÁŠČ	⌋	PŘEPÍNAČ SÍŤNÝ 3L+N+PE 16A/400V IP65
⌋	PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE 3xZÁSUVKA 230V, 2x RJ45	⌋	TERMOSTAT VYTÁPĚNÍ
⌋	ZÁSUVKA HDMI	⌋	SENZOR PIR
⌋	ROZVOD SIGNÁLU HDMI	⌋	

⌋	EL. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 60W/m2
⌋	ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ PRO KOUP. ŽEBŘÍK 600W
⌋	NÁSTĚNNÝ PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR 1,5kW
⌋	SÁLAVÝ PANEL STROP, NÍZKOTEPLTNÍ 230V/700W

ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY POD OMÍTKOU, V PODLAZE A V KONSTRUKCI NÁBYTKU
SDĚLOVACÍ ROZVOD PROVEDEN KABELY UTP/FTP, JINÝ V TRUBKÁCH
ZÁKLADNÍ OCHRANA NEZÁVÝCH ČÁSTI EL. ZAŘÍZENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE-TN
TECHNICKÁ MÍSTNOST-ZÁKLADNÍ+DOPLNKOVÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
ZÁSUVKY PRO VŠEOBECNÉ VYUŽITÍ LAKY,OSVĚTLENÍ, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, SPRCHY-NORMALNÍ+DOPLNKOVÁ PROUDOVÝM CHRÁNČEM
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N,400/230V,50Hz-TNS (ROZDĚLENÍ SOUSTAVY V ROZVADEČI KNIHOVNY R)
KATEGORIE PROSTŘEDÍ - VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-5-51: VNITŘNÍ PROSTORY
HODNOCENY JAKO NORMÁLNÍ
UMÝVACÍ PROSTORY ŘEŠENY DLE ČSN PRO VNITŘNÍ PROSTORY
SPRCHY DLE ČSN PRO PROSTORY SE SPRCHOU A VANOU
VENKOVNÍ PROSTOR: ABB

PROJEKTANT:	KRESLIL:	PROJEKTANT:	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
VLADIMÍR BARTA	VLADIMÍR BARTA	Ing. LENKA VAČKÁŘOVÁ	SLABOUZEK PETER HRAŠKOVÁ 770 256 01 BENEŠOV IČO: 12572888 Email: info@pasabihousek.cz TEL:602271030
STAVEBNÍK:	MĚSTO BENEŠOV MASARYKOVO NÁM.100	STUPEŇ PD	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
OBCNÍ ÚŘAD	BENEŠOV	DATUM	05/24
STAVEBNÍ ÚŘAD	BENEŠOV	ZAK. ČÍSLO	24022
OBJEKT	HASIČSKÁ ZBRONJICE	MĚŘÍTKO	1:50
NAZEV AKCE:	HASIČSKÁ ZBRONJICE BEDRČ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARE Č.:
MÍSTO:	POZEMEK PAR.Č.. 4685/1 V KAT.OZ. BENEŠOV		
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4 ELETRONINSTALACE		
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP		ČÍSLO VÝKRESU
			05