



- JÍMACÍ TYČ 1,5m
 - DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST HŘEBEN 0,27m
 - OCHRANNÝ PROSTOR JÍMACÍCH TYČÍ 1m JE VYHOVUJÍCÍ PRO VÝŠKU KONSTRUCE PANELŮ 0,5m NAD POVRCH STŘECHY
- ZS 2 SVOD–OCHRANNÁ TRUBKA+ZKUŠEBNÍ SVORKA
- JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ DRÁT AlMgSi ϕ =8mm
 - STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ
 - UZEMNĚNÍ–PÁSEK FeZn 30x4mm V ZEMI, PŘÍVODY K ZS DRÁT FeZn ϕ =10mm

JÍMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENA DRÁTEM AlMgSi ϕ =8 mm NA PODPĚRÁCH, DOPLNĚNÁ JE JÍMACÍMI TYČEMI PRO VYTVOŘENÍ OCHRANNÉHO PROSTORU NAD STŘECHOU JÍMACÍ TYČE BUDOU UPEVNĚNÝ NA HŘEBENU A KONSTRUKCI MIN. HLOUBCE 70cm PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH BUDE OVĚŘEN ZEMNÍ ODPOR UZ.SOUSTAVY A SOUSTAVA PŘÍPADNĚ DOPLNĚNA

VÝPOČET DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI HŘEBEN–VZDUCH 0,22m, PEVNÝ MATERIÁL 0,41m

PROJEKTANT:	KRESLIL:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
VLADIMÍR BÁRTA	VLADIMÍR BÁRTA	Ing. LENKA VAČKÁŘOVÁ		SLABÍHOUEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: info@pkslabihoudek.cz IČO 12572888
STAVEBNÍK	MĚSTO BENEŠOV MASARYKOVO NÁM.100		STUPEŇ PD	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
OBECNÍ ÚŘAD	BENEŠOV		DATUM	05/24
STAVEBNÍ ÚŘAD	BENEŠOV		ZAK. ČÍSLO	24022
OBJEKT	HASIČSKÁ ZBROJNICE		MĚŘÍTKO	1:100
NAZEV AKCE:	HASIČSKÁ ZBROJNICE BEDŘČ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: PARE Č.:	
MÍSTO:	POZEMEK PAR.Č.. 4665/1 V KAT.OZ. BENEŠOV			
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4 ELETRONINSTALACE			
NAZEV VÝKRESU	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		ČÍSLO VÝKRESU	
			06	