

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/56471/2025/ORI
SPIS. ZNAČKA: ORI/352/2025/TUM
VYŘIZUJE: Mgr. Babora Prášilová
TELEFON: +420 312 821 269
E-MAIL: prasilova@benesov-city.cz
DATUM: 04.02.2025

V rámci výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**MŠ Bezručova 1948, Benešov – změna účelu užívání stavby**“ zadavatel město Benešov poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Prosím o upřesnění položek níže:

24 642944221R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. kus 2,00000
25 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000
26 R640 92191 Dodávka ocelové zárubně 800/1970/150 mm kus 1,00000
Osazení 3ks, dodávka 1ks.

40 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 6,10600
41 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 4,18200
Z dokumentace není jasné, o která okna se jedná, kolik ks.
Chybí dodání nových oken, nebo zazdění otvorů.

71 R720 51291 Demontáž a montáž umyvadla (přesun) kus 1,00000
77 R720 99191 Demontáž umyvadla + baterie kus 1,00000
Dvě demontáže téhož umyvadla.

94 R760 84591 Dodávka kování dle výběru investora kus 11,00000
Chybí montáž.

100 R766 91111 Dodávka krytů radiátorů vč. povrchové úpravy, NC m 34,75000
Prosím o dodání výkresu krytu včetně rozpisu materiálu.

109 R766 96191 Doplnění panikového kování na stávající plat. dveře, (05) kus 3,00000
Jedná se o panikovou kliku či hrazdu?

115 R767 91151 Dodávka trubkového zábradlí m 3,94000
Prosím o dodání výkresu zábradlí včetně rozpisu materiálu.

Dotaz č. 2

Žádám o zaslání doplnění následujícího:

1. Výměna prosklených výplní za plastovou výplň u pozic 03–05. Potřebujeme znát požadovanou tloušťku nové plastové výplně dveří, Barevnost (interiér / exteriér)?
2. Panikové kování u pozice 06 - potřebujeme k nacenění přesnější specifikaci.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Odpověď

Dotaz č. 1

24 642944221R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. kus 2,00000 **Jedná se o montáž zárubně dveří AI "07". Dodávka zárubně je v ceně dveří pol.116.**

25 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000

26 R640 92191 Dodávka ocelové zárubně 800/1970/150 mm kus 1,00000

Osazení 3ks, dodávka 1ks.

40 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 6,10600 **Vybourání okna 06 (2,04x2,05m)**

41 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 4,18200 **Vybourání dveří 07 (1,06 x 2,88m x 2 kusy).**

Z dokumentace není jasné, o která okna se jedná, kolik ks. **viz. výkaz dveří a oken 2**

Chybí dodání nových oken, nebo zazdění otvorů. **Jedná se o odstranění vnitřní příčky zádveří viz. výkres půdorys 1NP.**

71 R720 51291 Demontáž a montáž umyvadla (přesun) kus 1,00000

77 R720 99191 Demontáž umyvadla + baterie kus 1,00000

dvě demontáže téhož umyvadla

Nesprávně popsané položky. 1. položka je za přesun a montáž umyvadla, 2. za přesun a montáž baterie.

94 R760 84591 Dodávka kování dle výběru investora kus 11,00000

chybí montáž

Montáž je v ceně montáží dveří pol. 86, 87 a 92.

100 R766 91111 Dodávka krytů radiátorů vč. povrchové úpravy, NC m 34,75000

prosím o dodání výkresu krytu včetně rozpisu materiálu.

Specifikace krytů není součástí projektu, nejedná se o prováděcí dokumentaci. Je možné osadit komerčně vyráběné kryty nebo okopírovat provedení stávajících krytů v objektu.

109 R766 96191 Doplnění panikového kování na stávající plat. dveře, (05) kus 3,00000

jedná se o panikovou kliku či hrazdu?

Dle tech. zprávy PBR je navržena paniková klika.

115 R767 91151 Dodávka trubkového zábradlí m 3,94000

prosím o dodání výkresu zábradlí včetně rozpisu materiálu

Jedná se vždy jen o jednu trubku (madlo) vsazenou do vnějšího ostění okna – kompenzace nedostatečné výšky parapetu. Viz výkresová dokumentace.

Odpověď

Dotaz č. 2

1. Výměna prosklených výplní za plastovou výplň u pozic 03–05. Potřebujeme znát požadovanou tloušťku nové plastové výplně dveří, Barevnost (interiér / exteriér)? **V projektu je požadovaný parametr dveří $U_{max}=1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$. Viz výkaz dveří a oken. Specifikace skladby plastové výplně s požadovanými vlastnostmi je záležitostí výrobce oken, jím používaných materiálů a jejich konkrétních certifikací. Odstín bílý, dle stávajícího provedení.**
2. Panikové kování u pozice 06 - potřebujeme k nacenění přesnější specifikaci. **Paniková klika, viz tech. zpráva PBŘ.**

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města