

**MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC**

ČÍSLO JEDNACÍ:	MUBN/56471/2025/ORI
SPIS. ZNAČKA:	ORI/352/2025/TUM
VYŘIZUJE:	Mgr. Babora Prášilová
TELEFON:	+420 312 821 269
E-MAIL:	prasilova@benesov-city.cz
DATUM:	10.02.2025

V rámci výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**MŠ Bezručova 1948, Benešov – změna účelu užívání stavby**“ zadavatel město Benešov poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**Dotaz č. 1**

Prosím o upřesnění následujících položek:

131 R776 52141 Dodávka PVC dle výběru investora m2 44,43300

132 R776 52142 Dodávka soklu k PVC m 32,73800

prosím bližší specifikaci výrobků – rozměry, barva, protiskluznost atd., nebo referenční výrobky

127 R771 91192 Dodávka dlažby keramické dle výběru m2 2,77200

142 R781 99912 Dodávka obkladu keramického dle výběru investora m2 43,72900

147 R781 99912 Dodávka obkladu keramického dle výběru investora m2 11,02400

prosím bližší specifikaci výrobků – rozměry, barva, protiskluznost atd., nebo referenční výrobky

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**Odpověď****Dotaz č. 1**

Projekt řeší pouze požadavek na protiskluznost podlahových krytin, PVC a dlažby.

Podle ČSN 74 4505 Podlahy musí mít povrch pochozích ploch částí staveb užívaných veřejností součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30 nebo úhel kluzu nejméně 6°.

Tyto požadavky musí být splněny i při mokrému povrchu podlahy.

Tento parametr je nutné dodržet v prostorách Mateřské školy jako jsou herna, ložnice, jídelna, chodba apod.

Podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., příloha č. 5

Podlaha a pochozí plocha ve stavbě s pracovištěm musí mít náslapnou vrstvu s protiskluznou úpravou splňující tyto požadavky:

a) úhel kluzu od 10 do 19° (třída R10) do prostor skladů, malých kuchyní, hygienických zařízení, kaváren a čajoven.

Tyto požadavky musí být splněny i při mokrému povrchu podlahy.

Tento parametr je nutné dodržet v prostorách Mateřské školy jako jsou umývárny, WC nebo kuchyně.

Další parametry jako jsou rozměr či barva projekt nespécifikuje a jsou věcí dohody s investorem a možností současného sortimentu.

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města