

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/56837/2025/ORI - V
SPIS. ZNAČKA: ORI/352/2025/TUM
VYŘIZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 26.02.2025

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Novostavba hasičské zbrojnice v Bedřči, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1

žádáme o vysvětlení nesrovnalostí v zadávací dokumentaci:

V projektu je uveden nerezový komín, ale zároveň vypadá jako zděný.

Prosíme o upřesnění, zda to má být nerezový tříšložkový zaizolovaný komín nebo klasický zděný keramický.

Pokud nerezový, tak jestli komín s funkcí svislého kouřovodu /tzn. vystupující kolmo nad spotřebič/ anebo volně stojící, založený na podlaze/

Popřípadě, zda můžeme vědět alespoň rámcově/jaký tam bude spotřebič.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5

Odpověď - dotaz č. 1

Zadavatel upřesňuje: jedná se o komín klasický zděný založený na stropě 2.NP (podkroví); křbová kamna budou na něj napojena nerez kouřovodem

(bližší specifikace komína viz Technická zpráva D1.1. R2 str.6, kamna tamtéž str.3)

Ing. Jaroslav Hlavníčka
starosta města