



POZNÁMKY

Rozvody v prostoru kontejneru budou uloženy v dutinách příček a obvodové stěny v tepelné izolaci popř. střechy v trubkách. Provedeny budou kabely CYKY. Rozvody budou provedeny převážně v soustavě TN-S. V soustavě TN-C bude pouze přívod do rozvaděče.

Základní ochrana před nebezpečným dotykem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena izolací a krytím podle přílohy A. Jako ochranné opatření při poruše bude provedena ochrana automatickým odpojením od zdroje dle čl. 411. Tato ochrana bude zvýšena v prostoru WC doplňujícím pospojováním. Pro zásuvkové obvody bude provedena doplňková ochrana proudovými chrániči.

V objektech bude provedeno ochranné pospojování podle čl. 411 ČSN 33 20 00-4-41. Konstrukce kontejneru bude uzemněna pomocí zemního pásu uloženého do trasy přívodu. S tímto uzemněním bude propojen ochranný vodič rozvodné soustavy v rozvaděči a rozvod vody. Ochranné pospojování bude provedeno vodičem CY6zž.

Osvětlení objektu bude provedeno v souladu s ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů. Osvětlení bude ovládáno v prostoru WC pohybovými čidly (v prostoru předsíně WC ručně s možností přepnutí na automatický režim v rozvaděči). V prostorech občerstvení ručně od vstupů do místnosti.

Zásuvky budou umístěny podle předpokládaného umístění jednotlivých zařízení. Osazovat se budou převážně ve výšce podle půdorysu.

Jednotlivé koncové prvky a spotřebiče (ventilátory, ohřivače, splachovače apod.) budou umístěny podle 0,3m detailů v architektonické části projektu.

Bližší popis instalace je uveden v technické zprávě a dalších přílohách projektu.

ZŘÍZENÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM VČ. SLOUPŮ PODĚL UL. VNOUČKOVA"

KONTEJNER 2 - VEŘEJNÉ TOALETY + WC PRO ZAMĚSTNANCE

STUPEŇ	SLOUČENÉ ÚR a SP a PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
KONTRÓLOVAL	-
ZPRACOVAL	MILAN VÁVRA
MĚŘÍTKO	1 / 20
DATUM	ČERVEN 2017

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.4.2 - 04