

zde bude osazena nová nástěnná lištová přístrojová krabice 82x82x28 v provedení "R/T" (dle typu stávajícího vypínače koupelny), na tuto krabici pak bude osazen nový tlačítkový ovladač stejného provedení (rámečku a krytu), řazení 1/0, kabelový rozvod bude veden skrz stěnu a v prostoru wc.


přívod napojit ze stáv. krabice osvětlení jádra

v místě stávajícího vypínače osvětlení wc bude na stávající přístrojové krabice osazena nová nástěnná lištová přístrojová dvojkrabice 151x82x28, v provedení "R/T" (dle typu stávajícího vypínače), který bude na tuto krabici přemístěn, na tuto krabici pak bude osazen nový tlačítkový ovladač stejného provedení (rámečku a krytu), řazení 1/0.

Poznámka :  
Provozní soustava doplňovaného zařízení : **1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S**  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem. Ochranné pospojování stoupacího potrubí Vztl - stávající.

Vodorovné i svislé kabelové rozvody budou vedeny v pvc vkládacích lištách na povrchu, pouze v prostoru WC, s průchody skrz stěnu do koupelny.

Zapojení jednotlivých obvodů viz. návod k montáži a zapojení časového relé, příložený v PD. Nastavená doba doběhu Vztl pro WC cca 10 min., pro koupelnu cca 20 min.

<b>IPROS s. r. o.</b>		Tyršova 2076, 256 01 Benešov, tel. 737 465 450 e-mail: ipros@iprosbn.cz,			
Zodp.projektant : Z. Rainhart				<div>Josef OTTL projekty elektro, IČO: 70046603 ppor. Příhody 1687, 25801 Vlašim ottl.elprojekty@email.cz +420 724 149 405</div>	
Autor návrhu :					
Vypracoval: Josef Ottl					
Investor : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov		Datum :		10.10.2018	
Akce : <b>Rekonstrukce odvětrání bytových jader, Pražská 1688, Benešov</b>		Stupeň :		DSP	
		Zak. číslo :		045-18/Ottl	
		Měřítko :		1:25	
Obsah :		Číslo výkresu :			
<b>Elektroinstalace</b>				<b>E1</b>	