

PLASTOVÝ BYTOVÝ ROZVADĚČ R1,R2.1,R2,2R2,3,R2.4,R2.5
ZAPUŠTĚNÝ POD OMÍTKU U 2/24 (315/406/90)
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE – TN
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N,400/230V,50Hz–TN–C/S
KRYTÍ: IP 30/20
Pp=11kW

PROJEKTANT:	KRESLIL:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABIHOUDEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: slabihoudek@tiscali.cz TEL.:317723734 IČO 12572888	
VLADIMÍR BÁRTA		VLADIMÍR BÁRTA	Ing.ROMAN MORAVEC BUKOVANY		
				STUPEŇ PD DPS	
STAVEBNÍK	MĚSTO BENEŠOV MASYRYKOVO NÁM.100			DATUM 03/18	
MĚSTSKÝ ÚŘAD	BENEŠOV			ZAK. ČÍSLO 18029	MĚŘÍTKO –
STAVEBNÍ ÚŘAD	BENEŠOV			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARE Č.:
OBJEKT	OBJEKT Č.P.897				
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ VLAŠIMSKÁ 897 BENEŠOV					
ČÁST DOKUMENTACE TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODY					
NÁZEV VÝKRESU SCHÉMA ROZVADĚČE BYTŮ					ČÍSLO VÝKRESU E3