

Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Svork.	Poznámka
			SO-01 Terminál				
WL-RVO/40	CYKY-J 4Bx16		R1135 stávající		RVO/40 nový		napojení nového rozvaděče VO
WL-VO-05	CYKY-J 3Cx1,5		RVO/40		větev 05		napojení z nového rozvaděče venkovní osvětlení RVO/40
WL-RH01	CYKY 4Bx25		RE01 jištění 3x63A/B		RH01		vedení za elektroměrem pro spotřebu " ostatní " Terminálu
	CY25 zžl		RH01 - HOP		technologické potrubí 1		přízemnění
	CY25 zžl		RH01 - HOP		technologické potrubí 2		přízemnění
WL-R-TČ	CYKY 4Bx10		RE01 jištění 3x20A/B		R-TČ		vedení za elektroměrem pro spotřebu " tepelné čerpadlo " Terminálu
WS-R-TČ	CYKY 5Cx1,5		RE01 blokování od HDO		R-MaR		blokovací kabel pro zařízení " tepelné čerpadlo " Terminálu
	CY16 zžl		RH01		R-TČ		přízemnění
WL11	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 11		1.03 - osvětlení
WL14	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 14		1.03 - zásuvky lednice
WL15	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 15		1.03 - zásuvka myčka

Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Svork.	Poznámka
WL16	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 16		1.03 - zásuvky kuchyňská linka
WL17	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 17		1.03 - zásuvky chlazená vitrína
WL18	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 18		1.03 - zásuvka pokladna
WL21	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 21		0.02 - osvětlení
WL22	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 22		0.02 - zásuvky lednice
WL23	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 23		0.02 - zásuvky ostatní
WL31	CYKY-J 5Cx4		RH01		R-VYT okruh 31		nový výtah
	CY6 zžl		RH01		R-VYT		přízemnění
WL32	CYKY-J 5Cx2,5		RH01		R-CL1 okruh 32		dveřní clona
WL33	CYKY-J 5Cx2,5		RH01		R-CL2 okruh 33		dveřní clona
WL34	CYKY-J 5Cx2,5		RH01		okruh 34		0.06 - 3f zásuvka
WL41	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 41		0.03, 0.04, 0.05, 0.06 - osvětlení
WL42	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 42		sociálky prac. na 1.NP - osvětlení
WL43	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 43		1.05, 1.09, 1.10 - osvětlení
WL44	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 44		1.06, 1.07, 1.08 - osvětlení
WL45	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 45		1.01 - osvětlení
WL46	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 46		1.02 - osvětlení
WL47	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 47		1.02 - osvětlení

Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Svork.	Poznámka
WL48	CYKY-J 3Cx1,5		RH01		okruh 48		sociálky veřejné na 1.NP - osvětlení
WS101.1	CYKY-J 4Bx1,5		XXX VZT		okruh 101, větev 1		1. VZT 1.01 - ovládání větrání sociálek
WS101.2	CYKY-J 4Bx1,5		XXX VZT		okruh 101, větev 2		2. VZT 1.01 - ovládání větrání sociálek
WL61	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 61		server
	CY6 zžl		RH01		server		přízemnění
WL62	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 62		rozhlasová ústředna
WL63	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 63		ústředna EZS
WL64	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 64		dispaly informační tabule hala
WL67	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 67		rekuperační jednotka 1.01 na střeše
WL68	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 68		rekuperační jednotka 1.01 na střeše
WL69	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 69		kondenzační jednotka 1.02 na střeše
WL71	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 71		1.10 - zásuvky ostatní
WL72	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 72		1.14, 1.15 - splachovač, oplach rukou
WL73	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 73		1.14 - zásuvka
WL74	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 74		1.16, 1.19, 1.20 - splach., oplach rukou
WL75	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 75		1.16, 1.18, 1.19 - osoušeč rukou
WL76	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 76		3x střešní vpust'

Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Svork.	Poznámka
WL81	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 81		1.06, 1.07 - zásuvky PC
WL82	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 82		1.08 - zásuvky PC
WL83	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 83		1.02 - display odjezdy/příjezdy
WL84	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 84		jízdenkový automat R-JA
WL85	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 85		venkovní informační tabule
WL86	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 86		internetový kiosek
WL91	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 91		1.06, 1.07 - zásuvky ostatní
WL92	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 92		1.08 - zásuvky ostatní
WL93	CYKY-J 3Cx2,5		RH01		okruh 93		0.05, 0.06 - zásuvky ostatní
WL101	CYKY-J 5Cx2,5		R-TČ		okruh 101		tep. čerpadlo venkovní jednotka TČ1.1
WL102	CYKY-J 5Cx2,5		R-TČ		okruh 102		tep. čerpadlo venkovní jednotka TČ1.2
WL103	CYKY-J 5Cx4		R-TČ		okruh 103		tep. čerpadlo vnitřní jednotka TČ2.1
WL104	CYKY-J 5Cx4		R-TČ		okruh 104		tep. čerpadlo vnitřní jednotka TČ2.2
WL105	CYKY-J 5Cx2,5		R-TČ		okruh 105 : R-MaR		rozvaděč M+R ( 0DT1 )
	CY6 zžl		RH01		R-MaR		přízemnění
WL201	CYKY-J 3Cx2,5		R12		okruh 201		informační tabule ve vestibulu ČD
			stávající rozvaděč ČD				