



- LEGENDA ČAR A ZNAČEK
- PŘÍPOJKA VODOVODU
 - PŘÍPOJKA SPÁŠKOVÉ KANALIZACE
 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 - SPÁŠKOVÁ KANALIZACE - LEŽÁTA V ZEMI
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - LEŽÁTA V ZEMI
 - VNITŘNÍ KANALIZACE
 - VNITŘNÍ KANALIZACE - POD STŘEPEM
 - VODOVOD - STUDENÁ VODA
 - VODOVOD - TEPLÁ VODA
 - VODOVOD - POŽÁRNÍ VODA
- OPADNÍ POTRUBÍ SPÁŠKOVÉ KANALIZACE
OPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- KK KULOVÝ KOHOUT
RV ROHOVÝ VENTIL
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
VK VYPUSŤEČNÍ KOHOUT
PU PROTIPROŽARINÍ UZÁVĚR
MANŽETA R45 DLE DIMENZE POTRUBÍ

- DV DEŠŤOVÁ VPUSŤ LÍNOVÁ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, EL.OHŘEV
DV1 DEŠŤOVÁ VPUSŤ LÍNOVÁ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B
DV2 PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, MECHANICKÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR
DV3 DEŠŤOVÁ VPUSŤ LÍNOVÁ, SVISLÝ ODTOK, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, MECHANICKÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR
VL STOLICÍ KERAMICKÁ VÍŘENKA S PLOŠTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, RAMKOVO 300mm, NÁDRŽKA NA STĚNU
VP PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK DN100, VODNÍ ZAPACHUZÁVĚR
A NÁSTĚNNÝ VÝSTOKOVÝ VENTIL DN20
H HYDRANTOVÝ SYSTÉM A25/30 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI DN25, DÉLKY 30m, (min.Q_{pot}=0,3 l/s, p=0,2 MPa)

±0,000 = 364,45 m n.m. B.p.v.

generální projektant
projektant
Ing. JAN FLIDR
ZÁMEČKÁ 981/5, KLUBNÍM 664 34
tel. 602 535 687, j.flidr@email.cz
ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000

architekt Ing. arch. Zdeněk Bureš
HIP Ing. arch. Zdeněk Bureš
kontroloval Ing. Josef Pirochta
stavěbník Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov
místo stavby ulice Nádražní a okolí

vypracoval Ing. Jan Flidr
kreslil Ing. Jan Flidr
zodp. projektant Ing. Jan Flidr

název stavby
objekt
část
název dokumentu

SO04_PARKOVACÍ DŮM
D1.4e TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ BUDOV - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
PŮDORYS 1.NP

číslo přílohy
S004_03

15:23
08/2017
8xA4
RDS
revize

1:100