



LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- > PŘÍPOJKA VODOVODU
- > PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- > PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- > SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-LEŽATÁ V ZEMI
- > DEŠŤOVÁ KANALIZACE-LEŽATÁ V ZEMI
- > VNITŘNÍ KANALIZACE
- > VNITŘNÍ KANALIZACE - POD STŘEPEM
- > VODOVOD-STUŽENÁ VODOV
- > VODOVOD-TEPLÁ VODA Tv
- > VODOVOD-PŮJARNÍ VODOV

S1  
D1  
V1  
P1

ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU  
STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

D=1 KK KULOVÝ KOHOUT  
S=2 RV ROHOVÝ VENTIL  
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA  
V=3 VK VYPUSŤEČNÍ KOHOUT  
PU PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR-MANŽETA R45 DLE DIMENZ

DV DEŠŤOVÁ VPUSŤ LÍNOVÁ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, EL.OHŘEV  
DV1 DEŠŤOVÁ VPUSŤ LÍNOVÁ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B  
DV2 PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK DN100, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, MECHANICKÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR  
DV3 DEŠŤOVÁ VPUSŤ LÍNOVÁ, SVISLÝ ODTOK, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B, MECHANICKÝ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR  
VL STUJÍCÍ KERAMICKÁ VÍŘENKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, RAMKOVO 300mm, NÁDŘÍŽKA NA STĚNU  
VP PODLAHOVÁ VPUSŤ, SVISLÝ ODTOK DN100, VODNÍ ZAPACHUJACÍ UZÁVĚR  
A NÁSTĚNNÝ VÝSTOKOVÝ VENTIL DN20  
H HYDRANTOVÝ SYSTÉM A25/30 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25, DÉLKY 30m,(min.Qpot=0,3 l/s, p=0,2 MPa)

±0,000 = 364,45 m n.m. B.p.v.  
generální projektant

projektant čísto:  
Ing. JAN FLIDR  
ZÁMEČKÁ 981/5, KLUMIM 684 34  
tel. 602 535 687, j.flidr@gmail.cz  
ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000

architekt Ing. arch. Zdeněk Bureš  
HIP Ing. arch. Zdeněk Bureš  
kontroloval Ing. Josef Pirochta  
stavebník Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov  
místo stavby ulice Nádražní a okolí

vypracoval Ing. Jan Flidr  
kreslil Ing. Jan Flidr  
zodp. projektant Ing. Jan Flidr  
Ing. Jan Flidr

architekt Ing. arch. Zdeněk Bureš  
HIP Ing. arch. Zdeněk Bureš  
kontroloval Ing. Josef Pirochta  
stavebník Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov  
místo stavby ulice Nádražní a okolí

vypracoval Ing. Jan Flidr  
kreslil Ing. Jan Flidr  
zodp. projektant Ing. Jan Flidr  
Ing. Jan Flidr

název stavby  
objekt  
část  
název dokumentu

**S004\_PARKOVACÍ DŮM**  
**D1.4e TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE**  
**PŮDORYS 3.NP**

document 15:23  
datum 08/2017  
formát BxA4  
stupeň RDS  
revize

měřítka **1:100**  
číslo přílohy **S004\_05**